

#88385#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Атла, ООО
Адрес потребителя Ленинский проспект 42Б, Калининград
Номер абонента 415
Порядковый номер 8240
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18062042
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2024 | 0,396 | 0 | 10,913 | 0 | 0 | 10,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 53,8 | 0,41 | 0,31 | - |
| 22.05.2024 | 0,491 | 0 | 11,215 | 0 | 0 | 11,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 52,8 | 0,43 | 0,31 | - |
| 23.05.2024 | 0,296 | 0 | 7,926 | 0 | 0 | 7,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,7 | 0,46 | 0,31 | - |
| 24.05.2024 | 0,328 | 0 | 8,863 | 0 | 0 | 8,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 53,6 | 0,45 | 0,31 | - |
| 25.05.2024 | 0,378 | 0 | 9,866 | 0 | 0 | 9,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 54 | 0,45 | 0,31 | - |
| 26.05.2024 | 0,307 | 0 | 8,123 | 0 | 0 | 7,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,6 | 0,46 | 0,31 | - |
| 27.05.2024 | 0,268 | 0 | 8,971 | 0 | 0 | 8,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 54,9 | 0,45 | 0,31 | - |
| 28.05.2024 | 0,272 | 0 | 8,544 | 0 | 0 | 8,394 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,2 | 0,44 | 0,31 | - |
| 29.05.2024 | 0,337 | 0 | 8,399 | 0 | 0 | 8,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 53,2 | 0,45 | 0,31 | - |
| 30.05.2024 | 0,271 | 0 | 8,581 | 0 | 0 | 8,431 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,2 | 0,44 | 0,31 | - |
| 31.05.2024 | 0,286 | 0 | 8,69 | 0 | 0 | 8,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 54,1 | 0,44 | 0,31 | - |
| 01.06.2024 | 0,466 | 0 | 10,93 | 0 | 0 | 10,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 53,2 | 0,46 | 0,31 | - |
| 02.06.2024 | 0,433 | 0 | 11,832 | 0 | 0 | 11,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 53,7 | 0,44 | 0,31 | - |
| 03.06.2024 | 0,399 | 0 | 10,515 | 0 | 0 | 10,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,6 | 0,44 | 0,31 | - |
| 04.06.2024 | 0,329 | 0 | 8,524 | 0 | 0 | 8,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 53,7 | 0,45 | 0,31 | - |
| 05.06.2024 | 0,306 | 0 | 8,384 | 0 | 0 | 8,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 53,9 | 0,46 | 0,31 | - |
| 06.06.2024 | 0,373 | 0 | 10,086 | 0 | 0 | 9,905 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 53,8 | 0,44 | 0,31 | - |
| 07.06.2024 | 0,392 | 0 | 10,164 | 0 | 0 | 9,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 53,8 | 0,44 | 0,31 | - |
| 08.06.2024 | 0,336 | 0 | 9,246 | 0 | 0 | 9,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 54 | 0,45 | 0,31 | - |
| 09.06.2024 | 0,321 | 0 | 9,415 | 0 | 0 | 9,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 54,1 | 0,45 | 0,31 | - |
| 10.06.2024 | 0,31 | 0 | 9,476 | 0 | 0 | 9,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 55,5 | 0,45 | 0,31 | - |
| 11.06.2024 | 0,316 | 0 | 9,114 | 0 | 0 | 8,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 54,2 | 0,45 | 0,31 | - |
| 12.06.2024 | 0,203 | 0 | 8,105 | 0 | 0 | 7,964 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 55,6 | 0,44 | 0,31 | - |
| 13.06.2024 | 0,272 | 0 | 8,005 | 0 | 0 | 7,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 54,2 | 0,46 | 0,31 | - |
| 14.06.2024 | 0,378 | 0 | 9,786 | 0 | 0 | 9,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 53,8 | 0,47 | 0,31 | - |
| 15.06.2024 | 0,38 | 0 | 10,453 | 0 | 0 | 10,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 54 | 0,45 | 0,31 | - |
| 16.06.2024 | 0,464 | 0 | 11,111 | 0 | 0 | 10,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 53,5 | 0,45 | 0,31 | - |
| 17.06.2024 | 0,312 | 0 | 8,584 | 0 | 0 | 8,428 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 54,1 | 0,48 | 0,31 | - |
| 18.06.2024 | 0,359 | 0 | 9,72 | 0 | 0 | 9,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 53,9 | 0,45 | 0,31 | - |
| 19.06.2024 | 0,02 | 0 | 24,344 | 0 | 0 | 24,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 52,5 | 0,16 | 0,15 | - |
| 20.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24,9 | 25,8 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 9,999 | 0 | 297,885 | 0 | 0 | 292,638 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,388 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2024 | 3364,987 | 32923,714 | 0 | 0 | 32117,323 | 0 | 0 | 18475 | 109 |
| 20.06.2024 | 3374,983 | 33221,598 | 0 | 0 | 32409,959 | 0 | 0 | 19219 | 109 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2024 11:07:32