

#148657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Атла, ООО

Ленинский проспект 42Б, Калининград

415

8240

ТВ7 (ASCII)

18062042

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.08.2025	0,17	0	7,171	0	0	7,039	0	0	24	0	63,5	57,7	0,39	0,32	-
23.08.2025	0,273	0	8,65	0	0	8,488	0	0	24	0	64,1	56,4	0,39	0,32	-
24.08.2025	0,458	0	10,686	0	0	10,477	0	0	24	0	65,5	55,1	0,38	0,32	-
25.08.2025	0,251	0	14,954	0	0	14,65	0	0	24	0	66,9	62,8	0,37	0,32	-
26.08.2025	0,289	0	9,34	0	0	9,161	0	0	24	0	64,8	57,3	0,38	0,32	-
27.08.2025	0,346	0	9,725	0	0	9,541	0	0	24	0	64,3	55,7	0,38	0,32	-
28.08.2025	0,292	0	9,221	0	0	9,046	0	0	24	0	64,6	56,9	0,38	0,32	-
29.08.2025	0,275	0	9,648	0	0	9,462	0	0	24	0	64,9	58	0,38	0,32	-
30.08.2025	0,296	0	9,046	0	0	8,874	0	0	24	0	64,6	56,7	0,39	0,32	-
31.08.2025	0,448	0	11,075	0	0	10,857	0	0	24	0	65,7	55,9	0,4	0,32	-
01.09.2025	0,342	0	10,227	0	0	10,03	0	0	24	0	65,1	57	0,38	0,32	-
02.09.2025	0,255	0	9,209	0	0	9,033	0	0	24	0	64,7	58	0,38	0,32	-
03.09.2025	0,288	0	9,74	0	0	9,549	0	0	24	0	65,5	58,4	0,38	0,32	-
04.09.2025	0,302	0	10,198	0	0	9,999	0	0	24	0	65,3	58,2	0,39	0,32	-
05.09.2025	0,358	0	11,637	0	0	11,405	0	0	24	0	66,2	58,7	0,39	0,32	-
06.09.2025	0,384	0	11,958	0	0	11,718	0	0	24	0	66,4	58,5	0,39	0,32	-
07.09.2025	0,49	0	11,501	0	0	11,269	0	0	24	0	66,7	56,4	0,39	0,32	-
08.09.2025	0,262	0	10,521	0	0	10,316	0	0	24	0	65,3	59,2	0,38	0,32	-
09.09.2025	0,293	0	9,51	0	0	9,327	0	0	24	0	64,9	57,4	0,38	0,32	-
10.09.2025	0,259	0	9,649	0	0	9,462	0	0	24	0	65,1	58,6	0,39	0,32	-
11.09.2025	0,26	0	10,191	0	0	9,989	0	0	24	0	65,9	59,7	0,38	0,32	-
12.09.2025	0,324	0	13,135	0	0	12,868	0	0	24	0	66,8	60,8	0,39	0,32	-
13.09.2025	0,422	0	12,499	0	0	12,249	0	0	24	0	66,1	57,9	0,38	0,32	-
14.09.2025	0,354	0	11,073	0	0	10,856	0	0	24	0	65,5	57,7	0,38	0,32	-
15.09.2025	0,202	0	11,164	0	0	10,944	0	0	24	0	65,9	61,5	0,38	0,32	-
16.09.2025	0,314	0	12,756	0	0	12,504	0	0	24	0	66,1	60,1	0,38	0,32	-
17.09.2025	0,3	0	11,913	0	0	11,678	0	0	24	0	65,9	59,7	0,38	0,32	-
18.09.2025	0,372	0	11,969	0	0	11,733	0	0	24	0	65,9	58,4	0,37	0,32	-
19.09.2025	0,298	0	12,331	0	0	12,086	0	0	24	0	66,2	60,3	0,38	0,32	-
20.09.2025	0,464	0	14,386	0	0	14,094	0	0	24	0	66,9	59,1	0,39	0,32	-
Итого:	9,641	0	325,083	0	0	318,704	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,303														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.08.2025	4993,072	51257,298	0	0	50028,903	0	0	29462	114
20.09.2025	5002,713	51582,38	0	0	50347,608	0	0	30182	114

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:34:43