

#13238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,02	0,617	0,605	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,61	0,3	-
22.04.2023	0,011	0,33	0,324	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,62	0,29	-
23.04.2023	0,014	0,361	0,354	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,62	0,29	-
24.04.2023	0,013	0,494	0,486	24	24	0	0	0	0	1	62	38	0,63	0,29	-
25.04.2023	0,03	0,744	0,729	24	24	0	0	0	0	1	64	29	0,62	0,29	-
26.04.2023	0,014	0,41	0,401	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,6	0,3	-
27.04.2023	0,02	0,502	0,492	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,58	0,3	-
28.04.2023	0,019	0,537	0,527	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,58	0,29	-
29.04.2023	0,012	0,326	0,321	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,58	0,3	-
30.04.2023	0,016	0,393	0,385	24	24	0	0	0	0	1	64	28	0,59	0,3	-
01.05.2023	0,012	0,309	0,304	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,59	0,3	-
02.05.2023	0,021	0,613	0,601	24	24	0	0	0	0	1	63	32	0,59	0,3	-
03.05.2023	0,011	0,32	0,314	24	24	0	0	0	0	1	63	33	0,6	0,3	-
04.05.2023	0,018	0,588	0,578	24	24	0	0	0	0	1	62	35	0,59	0,3	-
05.05.2023	0,02	0,531	0,521	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,57	0,3	-
06.05.2023	0,014	0,41	0,402	24	24	0	0	0	0	1	63	33	0,57	0,3	-
07.05.2023	0,01	0,26	0,255	24	24	0	0	0	0	1	63	31	0,57	0,3	-
08.05.2023	0,013	0,35	0,344	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,58	0,3	-
09.05.2023	0,006	0,168	0,164	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,58	0,3	-
10.05.2023	0,01	0,301	0,295	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,58	0,3	-
11.05.2023	0,018	0,471	0,462	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,58	0,3	-
12.05.2023	0,019	0,539	0,529	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,59	0,3	-
13.05.2023	0,013	0,34	0,333	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,59	0,3	-
14.05.2023	0,01	0,318	0,313	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,3	-
15.05.2023	0,016	0,459	0,45	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,6	0,3	-
16.05.2023	0,024	0,625	0,613	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,6	0,3	-
17.05.2023	0,015	0,637	0,624	24	24	0	0	0	0	1	60	40	0,6	0,3	-
18.05.2023	0,021	0,725	0,714	24	24	0	0	0	0	0	62	37	0,58	0,31	-
19.05.2023	0,024	0,684	0,67	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,6	0,32	-
20.05.2023	0,021	0,557	0,547	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,6	0,31	-
Итого:	0,485	13,919	13,657	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,417														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	479,946	16551,869	16153,404	10994,11	0
20.05.2023	480,431	16565,787	16167,065	11714,11	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 16:43:44