

#88384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
11.05.2024	0,017	0,471	0,461	24	24	0	0	0	0	1	63	33	0,61	0,33	-
12.05.2024	0,007	0,248	0,244	24	24	0	0	0	0	1	62	36	0,61	0,33	-
13.05.2024	0,031	0,766	0,752	22,9	22,9	0	0	0	0	1	64	29	0,61	0,33	-
14.05.2024	0,024	0,691	0,678	24	24	0	0	0	0	1	63	32	0,61	0,33	-
15.05.2024	0,02	0,553	0,543	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,61	0,33	-
16.05.2024	0,021	0,58	0,57	24	24	0	0	0	0	1	63	33	0,61	0,33	-
17.05.2024	0,031	0,781	0,766	24	24	0	0	0	0	1	64	29	0,61	0,33	-
18.05.2024	0,014	0,432	0,424	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,62	0,33	-
19.05.2024	0,007	0,24	0,236	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,62	0,33	-
20.05.2024	0,019	0,535	0,525	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,62	0,33	-
21.05.2024	0,015	0,467	0,457	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,62	0,33	-
22.05.2024	0,026	0,707	0,695	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,62	0,33	-
23.05.2024	0,019	0,543	0,533	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,62	0,33	-
24.05.2024	0,014	0,41	0,4	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,61	0,33	-
25.05.2024	0,009	0,266	0,262	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,62	0,33	-
26.05.2024	0,011	0,33	0,324	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,62	0,33	-
27.05.2024	0,02	0,555	0,545	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,62	0,33	-
28.05.2024	0,013	0,418	0,408	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,62	0,33	-
29.05.2024	0,019	0,545	0,535	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,62	0,33	-
30.05.2024	0,022	0,613	0,604	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,62	0,33	-
31.05.2024	0,025	0,664	0,65	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,62	0,33	-
01.06.2024	0,02	0,539	0,529	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,61	0,33	-
02.06.2024	0,015	1,184	1,16	24	24	0	0	0	0	1	66	55	0,61	0,33	-
03.06.2024	0,023	0,639	0,627	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,61	0,33	-
04.06.2024	0,028	0,725	0,711	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,61	0,33	-
05.06.2024	0,017	0,521	0,512	24	24	0	0	0	0	1	63	33	0,61	0,33	-
06.06.2024	0,017	0,49	0,48	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,61	0,33	-
07.06.2024	0,028	0,812	0,799	24	24	0	0	0	0	1	63	32	0,61	0,33	-
08.06.2024	0,014	0,432	0,422	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,6	0,33	-
09.06.2024	0,007	0,242	0,238	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,61	0,33	-
10.06.2024	0,008	0,23	0,227	17,61	17,61	0	0	0	0	1	63	36	0,61	0,33	-
11.06.2024	0,009	0,285	0,281	18,42	18,41	0	0	0	0	1	63	35	0,61	0,33	-
12.06.2024	0,018	0,512	0,502	24	24	0	0	0	0	1	63	32	0,61	0,33	-
13.06.2024	0,029	0,771	0,758	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,61	0,33	-
14.06.2024	0,021	0,633	0,621	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,61	0,33	-
15.06.2024	0,02	0,555	0,543	24	24	0	0	0	0	1	63	33	0,61	0,33	-
16.06.2024	0,008	0,262	0,258	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,61	0,33	-
17.06.2024	0,019	0,559	0,549	24	24	0	0	0	0	1	63	33	0,61	0,33	-
18.06.2024	0,019	0,551	0,541	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,6	0,33	-
19.06.2024	0,02	0,574	0,562	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,61	0,33	-
20.06.2024	0,022	0,625	0,613	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,61	0,33	-
Итого:	0,746	21,956	21,545	970,93	970,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,642														

Общее время работы системы, ч 984
Период нормальной работы системы, ч 970,92

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.05.2024	772,671	25112,66	24504,469	20254,07	0
20.06.2024	773,417	25134,615	24526,016	21224,99	0

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 7:51:06