

# #13240#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН  
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград  
Номер абонента 5968  
Порядковый номер 8155  
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
Заводской номер 230075  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,004	0,145	0,142	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,61	0,31	-
22.05.2023	0,01	0,326	0,32	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,31	-
23.05.2023	0,019	0,539	0,528	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,61	0,31	-
24.05.2023	0,007	0,232	0,229	24	24	0	0	0	0	1	64	38	0,61	0,3	-
25.05.2023	0,011	0,334	0,328	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,6	0,3	-
26.05.2023	0,019	0,525	0,515	24	24	0	0	0	0	1	65	32	0,6	0,3	-
27.05.2023	0,015	0,455	0,447	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,6	0,3	-
28.05.2023	0,005	0,154	0,151	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,6	0,31	-
29.05.2023	0,01	0,346	0,339	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,59	0,31	-
30.05.2023	0,023	0,605	0,595	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,6	0,31	-
31.05.2023	0,008	0,234	0,23	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,61	0,3	-
01.06.2023	0,007	0,242	0,235	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,6	0,31	-
02.06.2023	0,011	0,348	0,343	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,31	-
03.06.2023	0,01	0,277	0,271	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,6	0,3	-
04.06.2023	0,006	0,199	0,196	24	24	0	0	0	0	1	63	38	0,6	0,3	-
05.06.2023	0,012	0,367	0,36	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,31	-
06.06.2023	0,016	0,426	0,417	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,61	0,31	-
07.06.2023	0,018	0,477	0,469	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,61	0,3	-
08.06.2023	0,012	0,393	0,386	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,3	-
09.06.2023	0,011	0,307	0,3	22,93	22,93	0	0	0	0	1	64	34	0,62	0,31	-
10.06.2023	0,007	0,238	0,234	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,61	0,31	-
11.06.2023	0,01	0,277	0,272	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,6	0,3	-
12.06.2023	0,006	0,209	0,204	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,62	0,31	-
13.06.2023	0,012	0,322	0,316	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,61	0,31	-
14.06.2023	0,01	0,336	0,33	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,61	0,31	-
15.06.2023	0,011	0,396	0,39	24	24	0	0	0	0	1	61	37	0,61	0,31	-
16.06.2023	0,012	0,371	0,365	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,31	-
17.06.2023	0,008	0,26	0,255	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,62	0,31	-
18.06.2023	0,007	0,186	0,181	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,61	0,31	-
19.06.2023	0,007	0,246	0,242	24	24	0	0	0	0	1	64	38	0,61	0,31	-
20.06.2023	0,02	0,631	0,619	24	24	0	0	0	0	1	62	34	0,61	0,31	-
Итого:	0,344	10,403	10,209	742,93	742,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,296														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,93

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	480,431	16565,787	16167,065	11714,11	0
20.06.2023	480,775	16576,191	16177,275	12457,04	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 7:38:05