

#133920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Потребитель       | Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН |
| Адрес потребителя | Фрунзе, 28, Калининград                                                     |
| Номер абонента    | 5968                                                                        |
| Порядковый номер  | 8155                                                                        |
| Тип теплосчётчика | ТЭСМА-106                                                                   |
| Заводской номер   | 230075                                                                      |
| Номер системы     | 1                                                                           |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|--------|-------|------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2025 | 0,045    | 1,341  | 1,314 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 37     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 22.05.2025 | 0,043    | 1,376  | 1,349 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 39     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 23.05.2025 | 0,056    | 1,812  | 1,776 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 39     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 24.05.2025 | 0,037    | 1,312  | 1,285 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 41     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 25.05.2025 | 0,016    | 0,55   | 0,54  | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 41     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 26.05.2025 | 0,036    | 1,109  | 1,087 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 38     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 27.05.2025 | 0,044    | 1,364  | 1,336 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 38     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 28.05.2025 | 0,044    | 1,263  | 1,237 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 36     | 0,59    | 0,32    | -           |
| 29.05.2025 | 0,031    | 1,005  | 0,985 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 39     | 0,59    | 0,32    | -           |
| 30.05.2025 | 0,034    | 1,046  | 1,025 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 39     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 31.05.2025 | 0,017    | 0,672  | 0,659 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 43     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 01.06.2025 | 0,016    | 0,555  | 0,544 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 42     | 0,58    | 0,33    | -           |
| 02.06.2025 | 0,028    | 0,953  | 0,934 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 40     | 0,58    | 0,33    | -           |
| 03.06.2025 | 0,028    | 0,935  | 0,916 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 40     | 0,58    | 0,33    | -           |
| 04.06.2025 | 0,027    | 0,973  | 0,954 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 42     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 05.06.2025 | 0,031    | 1,048  | 1,026 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 41     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 06.06.2025 | 0,025    | 0,851  | 0,833 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 40     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 07.06.2025 | 0,017    | 0,587  | 0,576 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 42     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 08.06.2025 | 0,014    | 0,586  | 0,575 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 45     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 09.06.2025 | 0,022    | 0,76   | 0,744 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 41     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 10.06.2025 | 0,018    | 0,637  | 0,625 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 41     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 11.06.2025 | 0,027    | 0,918  | 0,899 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 41     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 12.06.2025 | 0,015    | 0,538  | 0,527 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 43     | 0,59    | 0,33    | -           |
| 13.06.2025 | 0,024    | 0,796  | 0,78  | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 41     | 0,58    | 0,33    | -           |
| 14.06.2025 | 0,021    | 0,754  | 0,739 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 41     | 0,58    | 0,33    | -           |
| 15.06.2025 | 0,012    | 0,454  | 0,445 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 44     | 0,58    | 0,33    | -           |
| 16.06.2025 | 0,032    | 1,134  | 1,111 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 41     | 0,59    | 0,32    | -           |
| 17.06.2025 | 0,028    | 0,926  | 0,907 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 40     | 0,59    | 0,32    | -           |
| 18.06.2025 | 0,03     | 1,036  | 1,015 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 41     | 0,58    | 0,32    | -           |
| 19.06.2025 | 0,017    | 0,604  | 0,592 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 66     | 41     | 0,59    | 0,32    | -           |
| 20.06.2025 | 0,032    | 1,087  | 1,065 | 24   | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 67     | 41     | 0,56    | 0,32    | -           |
| Итого:     | 0,867    | 28,982 | 28,4  | 744  | 744     | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 0,746    |        |       |      |         |      |      |     |        |        |        |        |         |         |             |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Общее время работы системы, ч       | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 744 |

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3   | M1, т    | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 20.05.2025 | 177,608  | 5636,704 | 5500,492 | 3655,89 | 0      |
| 20.06.2025 | 178,475  | 5665,686 | 5528,892 | 4399,89 | 0      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Подпись абонента             |  |
| Представитель теплоснабжения |  |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.06.2025 7:27:54