

#13232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,016	0,495	0,485	24	24	0	0	0	0	1	65	37	0,59	0,31	-
22.06.2022	0,007	0,26	0,255	23,81	23,81	0	0	0	0	1	64	42	0,58	0,31	-
23.06.2022	0,011	0,381	0,373	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0,58	0,31	-
24.06.2022	0,017	1,141	1,119	24	24	0	0	0	0	1	66	53	0,59	0,31	-
25.06.2022	0,002	0,057	0,056	24	24	0	0	0	0	1	64	42	0,59	0,31	-
26.06.2022	0,006	0,226	0,222	24	24	0	0	0	0	1	64	38	0,59	0,31	-
27.06.2022	0,007	0,214	0,209	24	24	0	0	0	0	1	64	38	0,59	0,31	-
28.06.2022	0,006	0,239	0,234	24	24	0	0	0	0	1	64	40	0,59	0,31	-
29.06.2022	0,011	2,308	2,276	24	24	0	0	0	0	1	55	51	0,59	0,31	-
30.06.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	22	22	0,57	0,39	-
01.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	22	21	0,75	0,5	-
02.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	21	21	0,75	0,5	-
03.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	20	20	0,75	0,5	-
04.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	20	20	0,75	0,5	-
05.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	20	20	0,75	0,5	-
06.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	20	20	0,75	0,5	-
07.07.2022	0	0,008	0,008	24	24	0	0	0	0	17	19	19	0,75	0,5	-
08.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	19	19	0,75	0,5	-
09.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	19	19	0,75	0,5	-
10.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	18	18	0,75	0,5	-
11.07.2022	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	18	18	0,75	0,5	-
12.07.2022	0,015	1,998	1,979	24	24	0	0	0	0	17	44	38	0,75	0,5	-
13.07.2022	0,009	0,881	0,86	23,68	23,68	0	0	0	0	1	71	62	0,7	0,45	-
14.07.2022	0,015	2,907	2,841	24	24	0	0	0	0	1	71	67	0,63	0,31	-
15.07.2022	0,022	10,858	10,608	24	24	0	0	0	0	17	72	70	0,63	0,31	-
16.07.2022	0,005	0,161	0,158	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0,62	0,31	-
17.07.2022	0,012	0,313	0,308	24	24	0	0	0	0	1	66	33	0,63	0,31	-
18.07.2022	0,01	0,291	0,285	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0,63	0,31	-
19.07.2022	0,016	0,438	0,43	24	24	0	0	0	0	1	65	34	0,62	0,31	-
20.07.2022	0,003	0,123	0,121	24	24	0	0	0	0	1	65	40	0,64	0,32	-
Итого:	0,19	23,299	22,827	719,49	719,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,163														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,49

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	144,132	4880,294	4766,439	3707,94	0
20.07.2022	144,322	4903,593	4789,267	4427,42	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 14:06:42