

#90653#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,017	0,535	0,525	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,61	0,33	-
22.06.2024	0,016	0,465	0,457	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,62	0,33	-
23.06.2024	0,008	0,256	0,252	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,62	0,33	-
24.06.2024	0,027	0,748	0,732	24	24	0	0	0	0	1	64	31	0,62	0,33	-
25.06.2024	0,02	0,572	0,561	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,61	0,33	-
26.06.2024	0,014	5,623	5,555	24	24	0	0	0	0	1	52	50	0,6	0,33	-
27.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	26	35	0,3	0,18	-
28.06.2024	0	0,014	0,012	24	24	0	0	0	0	17	24	29	0,02	0,02	-
29.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	24	29	0,04	0,03	-
30.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	25	29	0,01	0,01	-
01.07.2024	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	29	26	0,02	0,01	-
02.07.2024	0,017	2,846	2,832	24	24	0	0	0	0	1	33	28	0,02	0,01	-
03.07.2024	0,021	5,154	5,131	24	24	0	0	0	0	16	32	29	0,02	0,01	-
04.07.2024	0,011	2,229	2,221	24	24	0	0	0	0	16	31	28	0,02	0,01	-
05.07.2024	0,024	3,398	3,373	24	24	0	0	0	0	17	37	32	0,1	0,08	-
06.07.2024	0,012	0,383	0,377	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,5	0,31	-
07.07.2024	0,008	0,283	0,277	24	24	0	0	0	0	1	64	37	0,61	0,33	-
08.07.2024	0,016	0,486	0,477	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,62	0,34	-
09.07.2024	0,023	0,654	0,643	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,61	0,34	-
10.07.2024	0,017	0,516	0,506	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,59	0,34	-
11.07.2024	0,017	0,494	0,484	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,59	0,34	-
12.07.2024	0,017	0,518	0,51	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,59	0,34	-
13.07.2024	0,014	0,4	0,393	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,58	0,34	-
14.07.2024	0,007	0,234	0,23	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,59	0,34	-
15.07.2024	0,021	0,6	0,588	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,58	0,34	-
16.07.2024	0,015	0,455	0,447	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,59	0,34	-
17.07.2024	0,01	0,295	0,289	24	24	0	0	0	0	1	65	34	0,6	0,34	-
18.07.2024	0,012	0,328	0,322	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0,61	0,35	-
19.07.2024	0,007	0,219	0,215	24	24	0	0	0	0	1	65	37	0,61	0,35	-
20.07.2024	0,009	0,256	0,25	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0,61	0,35	-
Итого:	0,38	27,961	27,659	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,327														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	773,417	25134,615	24526,016	21224,99	0
20.07.2024	773,797	25162,576	24553,674	21944,98	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 14:43:37