

#13233#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,005	0,184	0,181	24	24	0	0	0	0	1	64	40	0,6	0,32	-
22.07.2022	0,007	0,222	0,218	24	24	0	0	0	0	1	64	38	0,6	0,31	-
23.07.2022	0,008	0,236	0,231	24	24	0	0	0	0	1	65	33	0,61	0,31	-
24.07.2022	0,007	0,201	0,197	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,31	-
25.07.2022	0,005	0,168	0,165	24	24	0	0	0	0	1	64	38	0,61	0,31	-
26.07.2022	0,014	0,423	0,416	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,31	-
27.07.2022	0,008	0,25	0,246	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0,61	0,31	-
28.07.2022	0,008	0,248	0,244	24	24	0	0	0	0	1	65	36	0,6	0,31	-
29.07.2022	0,012	0,32	0,314	24	24	0	0	0	0	1	65	33	0,6	0,31	-
30.07.2022	0,002	0,08	0,079	24	24	0	0	0	0	1	64	40	0,61	0,31	-
31.07.2022	0,005	0,158	0,154	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,31	-
01.08.2022	0,01	0,267	0,262	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0,6	0,31	-
02.08.2022	0,019	3,363	3,289	24	24	0	0	0	0	1	70	65	0,6	0,31	-
03.08.2022	0,021	12,066	11,796	24	24	0	0	0	0	17	70	69	0,6	0,31	-
04.08.2022	0,006	0,216	0,212	24	24	0	0	0	0	1	65	38	0,6	0,31	-
05.08.2022	0,013	0,343	0,337	24	24	0	0	0	0	1	65	33	0,6	0,31	-
06.08.2022	0,007	0,228	0,223	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,31	-
07.08.2022	0,009	0,26	0,255	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0,61	0,31	-
08.08.2022	0,006	0,211	0,208	24	24	0	0	0	0	1	65	37	0,61	0,31	-
09.08.2022	0,015	0,444	0,436	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0,59	0,31	-
10.08.2022	0,01	0,304	0,297	24	24	0	0	0	0	1	64	37	0,59	0,31	-
11.08.2022	0,005	0,155	0,152	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,59	0,31	-
12.08.2022	0,004	0,135	0,133	24	24	0	0	0	0	1	64	37	0,59	0,31	-
13.08.2022	0,001	0,044	0,043	24	24	0	0	0	0	1	64	41	0,59	0,31	-
14.08.2022	0,004	0,117	0,115	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,32	-
15.08.2022	0,002	0,076	0,075	24	24	0	0	0	0	1	64	39	0,59	0,32	-
16.08.2022	0,008	0,261	0,256	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,6	0,32	-
17.08.2022	0,003	0,088	0,086	24	24	0	0	0	0	1	64	41	0,6	0,31	-
18.08.2022	0,004	0,13	0,128	24	24	0	0	0	0	1	64	39	0,59	0,32	-
19.08.2022	0,002	0,096	0,095	24	24	0	0	0	0	1	64	41	0,6	0,31	-
20.08.2022	0,005	0,148	0,145	24	24	0	0	0	0	1	64	37	0,6	0,31	-
Итого:	0,235	21,442	20,988	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,202														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	144,322	4903,593	4789,267	4427,42	0
20.08.2022	144,557	4925,036	4810,252	5171,42	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 11:43:35