

#92871#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,004	0,146	0,143	24	24	0	0	0	0	1	64	38	0,61	0,35	-
22.07.2024	0,014	0,412	0,404	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,34	-
23.07.2024	0,015	0,453	0,445	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,58	0,34	-
24.07.2024	0,013	0,385	0,379	24	24	0	0	0	0	1	65	35	0,59	0,34	-
25.07.2024	0,012	0,369	0,361	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,34	-
26.07.2024	0,015	0,418	0,408	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,34	-
27.07.2024	0,009	0,309	0,305	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,6	0,34	-
28.07.2024	0,002	0,072	0,07	24	24	0	0	0	0	1	63	40	0,6	0,35	-
29.07.2024	0,02	0,576	0,566	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,6	0,35	-
30.07.2024	0,014	0,416	0,406	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,34	-
31.07.2024	0,013	0,391	0,385	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,6	0,35	-
01.08.2024	0,018	0,52	0,51	24	24	0	0	0	0	1	65	34	0,6	0,35	-
02.08.2024	0,016	0,484	0,475	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,35	-
03.08.2024	0,044	2,08	2,039	24	24	0	0	0	0	1	66	47	0,6	0,35	-
04.08.2024	0,067	3,996	3,916	24	23,99	0	0	0	0	1	66	51	0,59	0,34	-
05.08.2024	0,089	4,033	3,955	24	24	0	0	0	0	0	66	47	0,61	0,34	-
06.08.2024	0,038	2,152	2,107	24	24	0	0	0	0	0	66	51	0,61	0,34	-
07.08.2024	0,048	2,174	2,133	24	24	0	0	0	0	1	65	46	0,6	0,34	-
08.08.2024	0,038	1,945	1,906	24	24	0	0	0	0	1	66	48	0,6	0,34	-
09.08.2024	0,039	1,918	1,881	24	24	0	0	0	0	1	65	47	0,6	0,34	-
10.08.2024	0,033	1,875	1,838	24	24	0	0	0	0	1	65	50	0,6	0,34	-
11.08.2024	0,025	1,455	1,428	24	24	0	0	0	0	1	65	50	0,6	0,34	-
12.08.2024	0,037	1,768	1,732	24	24	0	0	0	0	1	66	47	0,59	0,34	-
13.08.2024	0,063	2,896	2,84	24	24	0	0	0	0	1	66	46	0,6	0,34	-
14.08.2024	0,044	2,145	2,104	24	24	0	0	0	0	1	65	47	0,6	0,34	-
15.08.2024	0,057	2,678	2,625	24	24	0	0	0	0	1	66	47	0,6	0,34	-
16.08.2024	0,058	2,686	2,633	24	24	0	0	0	0	1	66	47	0,6	0,34	-
17.08.2024	0,053	2,729	2,676	24	24	0	0	0	0	1	66	49	0,6	0,34	-
18.08.2024	0,041	2,484	2,434	24	24	0	0	0	0	1	66	51	0,6	0,34	-
19.08.2024	0,06	2,793	2,738	24	24	0	0	0	0	1	66	47	0,6	0,34	-
20.08.2024	0,053	2,643	2,59	24	24	0	0	0	0	1	66	48	0,6	0,34	-
Итого:	1,052	49,401	48,432	744	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,905														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	773,797	25162,576	24553,674	21944,98	0
20.08.2024	774,849	25211,977	24602,105	22688,98	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:31:56