

#145224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Фрунзе, 28, Калининград
5968
8155
ТЭСМА-106
230075
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,04	1,813	1,776	24	24	0	0	0	0	1	66	47	0,58	0,31	-
22.07.2025	0,041	1,744	1,709	24	24	0	0	0	0	1	66	45	0,58	0,31	-
23.07.2025	0,027	1,2	1,176	22,8	22,8	0	0	0	0	1	66	46	0,58	0,31	-
24.07.2025	0,05	2,033	1,991	24	24	0	0	0	0	1	67	45	0,57	0,31	-
25.07.2025	0,037	1,526	1,495	24	24	0	0	0	0	1	68	46	0,58	0,31	-
26.07.2025	0,032	1,428	1,4	24	24	0	0	0	0	1	67	47	0,58	0,31	-
27.07.2025	0,016	0,758	0,743	24	24	0	0	0	0	1	67	47	0,6	0,31	-
28.07.2025	0,027	1,155	1,131	24	24	0	0	0	0	1	67	47	0,59	0,32	-
29.07.2025	0,039	1,656	1,623	24	24	0	0	0	0	1	67	47	0,59	0,31	-
30.07.2025	0,047	1,904	1,864	24	24	0	0	0	0	1	67	45	0,58	0,31	-
31.07.2025	0,04	1,585	1,552	24	24	0	0	0	0	1	67	45	0,56	0,31	-
01.08.2025	0,029	1,19	1,166	24	24	0	0	0	0	1	68	46	0,57	0,31	-
02.08.2025	0,038	1,51	1,479	24	24	0	0	0	0	1	67	46	0,58	0,31	-
03.08.2025	0,021	0,89	0,872	24	24	0	0	0	0	1	67	47	0,58	0,31	-
04.08.2025	0,036	1,38	1,35	24	24	0	0	0	0	1	69	46	0,58	0,31	-
05.08.2025	0,039	1,56	1,528	24	24	0	0	0	0	1	67	46	0,58	0,31	-
06.08.2025	0,067	2,34	2,292	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,57	0,31	-
07.08.2025	0,067	2,399	2,348	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,58	0,32	-
08.08.2025	0,043	1,633	1,6	24	24	0	0	0	0	1	67	44	0,58	0,32	-
09.08.2025	0,035	1,322	1,295	24	24	0	0	0	0	1	67	44	0,57	0,32	-
10.08.2025	0,023	0,9	0,882	24	24	0	0	0	0	1	67	45	0,57	0,32	-
11.08.2025	0,059	2,13	2,086	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,57	0,32	-
12.08.2025	0,045	1,711	1,676	24	24	0	0	0	0	1	67	44	0,57	0,32	-
13.08.2025	0,027	1,069	1,047	24	24	0	0	0	0	1	67	45	0,58	0,32	-
14.08.2025	0,024	0,987	0,967	24	24	0	0	0	0	1	68	47	0,59	0,32	-
15.08.2025	0,016	0,706	0,691	24	24	0	0	0	0	1	67	47	0,58	0,32	-
16.08.2025	0,011	0,474	0,464	24	24	0	0	0	0	1	67	47	0,58	0,33	-
17.08.2025	0,042	1,537	1,505	24	24	0	0	0	0	1	67	43	0,57	0,33	-
18.08.2025	0,063	2,165	2,12	24	24	0	0	0	0	1	68	42	0,58	0,33	-
19.08.2025	0,063	2,156	2,111	24	24	0	0	0	0	1	68	42	0,58	0,33	-
20.08.2025	0,05	1,821	1,783	24	24	0	0	0	0	1	68	44	0,57	0,31	-
Итого:	1,194	46,682	45,722	742,8	742,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,027														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	179,27	5705,182	5567,67	5119,84	0
20.08.2025	180,464	5751,864	5613,391	5862,64	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:30:35