

#35075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,006	0,205	0,201	24	24	0	0	0	0	1	63	38	0,61	0,32	-
22.08.2023	0,009	0,277	0,271	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,61	0,32	-
23.08.2023	0,006	0,217	0,213	24	24	0	0	0	0	1	63	38	0,6	0,32	-
24.08.2023	0,01	0,303	0,298	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,32	-
25.08.2023	0,008	0,262	0,256	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,32	-
26.08.2023	0,007	0,215	0,212	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,32	-
27.08.2023	0,006	0,168	0,164	24	24	0	0	0	0	1	64	37	0,6	0,32	-
28.08.2023	0,011	0,338	0,331	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,61	0,32	-
29.08.2023	0,018	0,494	0,485	24	24	0	0	0	0	1	64	32	0,6	0,32	-
30.08.2023	0,011	0,488	0,479	24	24	0	0	0	0	1	60	39	0,6	0,32	-
31.08.2023	0,007	0,219	0,215	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,57	0,32	-
01.09.2023	0,011	0,332	0,327	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,6	0,32	-
02.09.2023	0,008	0,264	0,258	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,6	0,32	-
03.09.2023	0,005	0,174	0,171	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,6	0,32	-
04.09.2023	0,01	0,309	0,303	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,6	0,32	-
05.09.2023	0,015	0,457	0,448	24	24	0	0	0	0	1	63	34	0,6	0,32	-
06.09.2023	0,016	0,49	0,481	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,61	0,32	-
07.09.2023	0,009	0,271	0,267	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,61	0,32	-
08.09.2023	0,01	0,328	0,322	24	24	0	0	0	0	1	63	36	0,61	0,32	-
09.09.2023	0,006	0,213	0,21	24	24	0	0	0	0	1	63	38	0,61	0,32	-
10.09.2023	0,01	0,291	0,284	24	24	0	0	0	0	1	64	34	0,61	0,32	-
11.09.2023	0,009	0,303	0,297	24	24	0	0	0	0	1	63	37	0,61	0,32	-
12.09.2023	0,01	0,309	0,304	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,61	0,32	-
13.09.2023	0,014	0,428	0,419	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,61	0,32	-
14.09.2023	0,011	0,346	0,34	24	24	0	0	0	0	1	63	35	0,6	0,32	-
15.09.2023	0,012	0,354	0,347	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,33	-
16.09.2023	0,01	0,311	0,306	24	24	0	0	0	0	1	64	35	0,6	0,32	-
17.09.2023	0,008	0,246	0,242	24	24	0	0	0	0	1	64	36	0,6	0,32	-
18.09.2023	0,014	0,41	0,402	24	24	0	0	0	0	1	64	33	0,6	0,32	-
19.09.2023	0,001	0,012	0,011	24	24	0	0	0	0	1	63	41	0,6	0,32	-
20.09.2023	0	0	0	24	24	0	0	0	0	17	22	21	0,41	0,24	-
Итого:	0,288	9,034	8,864	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,248														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	481,301	16601,514	16202,231	13918,81	0
20.09.2023	481,589	16610,545	16211,096	14662,8	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 15:09:39