

#95210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента 5968
Порядковый номер 8155
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,048	2,363	2,318	24	24	0	0	0	0	1	66	48	0,6	0,34	-
22.08.2024	0,053	2,688	2,635	24	24	0	0	0	0	1	66	49	0,6	0,34	-
23.08.2024	0,086	4,162	4,076	24	24	0	0	0	0	0	67	49	0,6	0,34	-
24.08.2024	0,077	4,17	4,086	24	24	0	0	0	0	0	66	50	0,62	0,34	-
25.08.2024	0,064	3,848	3,773	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,62	0,34	-
26.08.2024	0,084	3,953	3,873	24	24	0	0	0	0	1	66	47	0,61	0,34	-
27.08.2024	0,087	4,119	4,037	24	24	0	0	0	0	0	67	48	0,61	0,34	-
28.08.2024	0,081	4,086	4,004	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,61	0,34	-
29.08.2024	0,081	4,061	3,98	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,61	0,34	-
30.08.2024	0,082	4,145	4,059	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,61	0,34	-
31.08.2024	0,078	4,088	4,006	24	24	0	0	0	0	0	67	50	0,61	0,34	-
01.09.2024	0,067	4,021	3,941	24	24	0	0	0	0	0	66	52	0,61	0,34	-
02.09.2024	0,079	3,945	3,867	24	24	0	0	0	0	1	65	48	0,6	0,34	-
03.09.2024	0,067	3,477	3,408	24	24	0	0	0	0	0	66	49	0,6	0,34	-
04.09.2024	0,062	4,602	4,508	23,93	23,93	0	0	0	0	0	67	55	0,6	0,34	-
05.09.2024	0,051	5,477	5,363	24	24	0	0	0	0	16	67	59	0,63	0,35	-
06.09.2024	0,041	5,512	5,398	24	24	0	0	0	0	16	67	60	0,61	0,35	-
07.09.2024	0,038	5,586	5,471	24	24	0	0	0	0	16	68	62	0,62	0,35	-
08.09.2024	0,027	5,479	5,367	24	24	0	0	0	0	16	67	63	0,62	0,35	-
09.09.2024	0,048	5,252	5,145	24	24	0	0	0	0	16	67	59	0,61	0,35	-
10.09.2024	0,042	4,789	4,691	24	24	0	0	0	0	16	67	59	0,61	0,35	-
11.09.2024	0,047	4,705	4,609	24	24	0	0	0	0	0	67	58	0,61	0,36	-
12.09.2024	0,045	4,592	4,5	24	24	0	0	0	0	0	66	58	0,6	0,36	-
13.09.2024	0,041	4,76	4,662	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,6	0,36	-
14.09.2024	0,035	4,719	4,623	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,6	0,36	-
15.09.2024	0,036	4,607	4,514	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,6	0,36	-
16.09.2024	0,047	4,535	4,443	24	24	0	0	0	0	0	67	57	0,6	0,36	-
17.09.2024	0,051	4,574	4,482	24	24	0	0	0	0	0	67	57	0,6	0,36	-
18.09.2024	0,038	4,564	4,469	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,6	0,36	-
19.09.2024	0,04	4,549	4,457	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,6	0,36	-
20.09.2024	0,05	3,84	3,762	24	24	0	0	0	0	0	67	56	0,6	0,36	-
Итого:	1,773	135,268	132,527	743,93	743,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,525														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	774,849	25211,977	24602,105	22688,98	0
20.09.2024	776,622	25347,242	24734,635	23432,91	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:27:34