

#148656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель	Фрунзе 28 Завершение строительства и эксплуатация объекта недвижимости, ТСН
Адрес потребителя	Фрунзе, 28, Калининград
Номер абонента	5968
Порядковый номер	8155
Тип теплосчётчика	ТЭСМА-106
Заводской номер	230075
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,082	2,647	2,591	24	24	0	0	0	0	1	68	41	0,54	0,31	-
22.08.2025	0,091	2,899	2,838	24	24	0	0	0	0	1	68	41	0,57	0,32	-
23.08.2025	0,13	3,689	3,611	24	24	0	0	0	0	1	69	38	0,57	0,32	-
24.08.2025	0,119	3,39	3,318	24	24	0	0	0	0	1	68	38	0,57	0,32	-
25.08.2025	0,136	3,812	3,73	24	24	0	0	0	0	1	69	37	0,56	0,32	-
26.08.2025	0,133	3,708	3,629	24	24	0	0	0	0	1	69	38	0,56	0,32	-
27.08.2025	0,107	3,321	3,25	24	24	0	0	0	0	1	68	40	0,57	0,32	-
28.08.2025	0,085	2,907	2,847	23,52	23,52	0	0	0	0	1	68	42	0,56	0,32	-
29.08.2025	0,033	1,406	1,377	24	24	0	0	0	0	1	68	47	0,57	0,32	-
30.08.2025	0,024	1,055	1,033	24	24	0	0	0	0	1	68	47	0,57	0,32	-
31.08.2025	0,045	1,641	1,607	24	24	0	0	0	0	1	67	43	0,57	0,32	-
01.09.2025	0,047	1,79	1,753	24	24	0	0	0	0	1	67	45	0,57	0,32	-
02.09.2025	0,044	1,699	1,664	24	24	0	0	0	0	1	67	44	0,57	0,32	-
03.09.2025	0,028	1,204	1,179	24	24	0	0	0	0	1	68	47	0,56	0,32	-
04.09.2025	0,055	2,079	2,035	24	24	0	0	0	0	1	68	45	0,57	0,32	-
05.09.2025	0,035	1,412	1,382	24	24	0	0	0	0	1	68	46	0,58	0,32	-
06.09.2025	0,02	0,889	0,871	24	24	0	0	0	0	1	67	48	0,59	0,32	-
07.09.2025	0,036	1,429	1,399	24	24	0	0	0	0	1	67	45	0,59	0,32	-
08.09.2025	0,044	1,654	1,619	24	24	0	0	0	0	1	68	45	0,58	0,32	-
09.09.2025	0,058	2,218	2,172	24	24	0	0	0	0	1	68	45	0,59	0,32	-
10.09.2025	0,066	2,428	2,377	24	24	0	0	0	0	1	68	44	0,58	0,32	-
11.09.2025	0,055	1,918	1,878	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,58	0,32	-
12.09.2025	0,071	2,519	2,466	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,58	0,32	-
13.09.2025	0,077	2,654	2,599	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,58	0,32	-
14.09.2025	0,078	2,681	2,625	24	24	0	0	0	0	1	68	42	0,58	0,32	-
15.09.2025	0,079	2,714	2,657	24	24	0	0	0	0	1	68	42	0,57	0,32	-
16.09.2025	0,09	3,09	3,026	24	24	0	0	0	0	1	68	42	0,58	0,32	-
17.09.2025	0,104	3,319	3,249	24	24	0	0	0	0	1	68	41	0,59	0,32	-
18.09.2025	0,106	3,35	3,279	24	24	0	0	0	0	1	68	40	0,58	0,32	-
19.09.2025	0,071	2,534	2,48	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,58	0,32	-
20.09.2025	0,061	2,19	2,145	24	24	0	0	0	0	1	68	43	0,59	0,32	-
Итого:	2,21	74,246	72,686	743,52	743,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,901														

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,52

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	180,464	5751,864	5613,391	5862,64	0
20.09.2025	182,674	5826,11	5686,08	6606,16	0

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2025 7:34:20