

#126406#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,504	0	77,08	76,31	75,31	75,37	-0,06	24	0	0	71,3	51,3	20	0	0	5,6
22.03.2025	1,356	0	72,65	71,96	70,95	71	-0,05	24	0	0	71,6	52,4	19,18	0	0	5,7
23.03.2025	1,29	0	65,55	64,84	64,08	64,05	0,03	24	0	0	70,7	50,5	20,14	0	0	6,8
24.03.2025	1,406	0	74,66	73,85	73	72,95	0,05	24	0	0	70,3	51	19,3	0	0	5,5
25.03.2025	1,377	0	76,42	75,73	74,69	74,73	-0,04	24	0	0	71,2	52,7	18,47	0	0	4,4
26.03.2025	1,096	0	46,71	46,14	45,75	45,66	0,09	24	0	0	70,1	46,2	23,9	0	0	6,9
27.03.2025	1,107	0	46,35	45,76	45,39	45,28	0,11	24	0	0	70,4	46	24,34	0	0	5,7
28.03.2025	1,111	0,001	47,33	46,72	46,36	46,24	0,12	24	0	0	70,2	46,4	23,86	0	0	8,9
29.03.2025	1,105	0	47,1	46,51	46,09	46,03	0,06	24	0	0	70,8	46,8	23,93	0	0	9,9
30.03.2025	1,08	0,001	47,9	47,33	46,93	46,85	0,08	24	0	0	69,6	46,7	22,97	0	0	6,8
31.03.2025	1,2	0,002	48,51	47,86	47,46	47,38	0,08	24	0	0	70,9	45,7	25,27	0	0	5,9
01.04.2025	1,198	0	50,19	49,54	49,11	49,06	0,05	24	0	0	69,9	45,5	24,36	0	0	-
02.04.2025	1,191	0	49,08	48,44	48	47,96	0,04	24	0	0	70,7	46	24,76	0	0	-
03.04.2025	1,198	0,001	50,54	49,88	49,41	49,4	0,01	24	0	0	70,3	46	24,28	0	0	-
04.04.2025	1,186	0	50,19	49,54	49,06	49,06	0	24	0	0	70,4	46,1	24,25	0	0	-
05.04.2025	1,124	0,001	44,89	44,29	43,92	43,81	0,11	24	0	0	72,2	46,7	25,51	0	0	-
06.04.2025	1,204	0	43,47	42,81	42,27	42,33	-0,06	24	0	0	75,4	46,7	28,61	0	0	-
07.04.2025	1,291	0	46,36	45,64	45,24	45,16	0,08	24	0	0	73,7	45,2	28,5	0	0	-
08.04.2025	1,254	0	47,46	46,79	46,34	46,31	0,03	24	0	0	72	44,9	27,08	0	0	-
09.04.2025	1,253	0,001	48,17	47,49	47,09	47,01	0,08	24	0	0	71,4	44,8	26,6	0	0	-
10.04.2025	1,302	0,001	47,1	46,38	45,92	45,9	0,02	24	0	0	73,1	44,7	28,39	0	0	-
11.04.2025	1,242	0	49,32	48,65	48,21	48,17	0,04	24	0	0	70,8	45,1	25,71	0	0	-
12.04.2025	1,134	0	46,42	45,81	45,46	45,33	0,13	24	0	0	70,9	46	24,85	0	0	-
13.04.2025	1,114	0	47,27	46,65	46,25	46,17	0,08	24	0	0	70,7	46,6	24,05	0	0	-
14.04.2025	0,767	0	33,4	33,03	32,63	32,66	-0,03	24	0	0	71,2	47,7	23,5	0	0	-
15.04.2025	0,249	0	12,53	12,51	12,22	12,32	-0,1	24	0	0	69,8	49,1	20,73	0	0	-
16.04.2025	0,306	0	13,6	13,58	13,28	13,34	-0,06	24	0	0	71,9	48,9	22,99	0	0	-
17.04.2025	0,3	0	23,37	23,32	22,91	22,98	-0,07	24	0	0	66,5	53,3	13,27	0	0	-
18.04.2025	0,22	0,001	22,17	22,17	21,72	21,82	-0,1	24	0	0	67	56,7	10,26	0	0	-
19.04.2025	0,143	0,002	27,58	27,59	27,05	27,13	-0,08	24	0	0	64,3	58,8	5,53	0	0	-
20.04.2025	0,22	0	29,59	29,55	29,03	29,07	-0,04	24	0	0	64,5	56,8	7,65	0	0	-
Итого:	31,528	0	1432,96	1416,67	1401,13	1400,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,528															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	122,077	6004,2	5940,26	5849,14	5854,56
20.04.2025	153,605	7437,16	7356,93	7250,27	7255,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:36:19