

#296930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,181	0,001	47,81	47,11	46,69	46,62	0,07	24	0	0	71,6	46,4	25,27	0	0	-
22.03.2026	1,097	0	49,1	48,44	48,02	47,95	0,07	24	0	0	69,8	47	22,82	0	0	-
23.03.2026	0,994	0	39,57	39,01	38,71	38,66	0,05	24	0	0	69,6	43,9	25,73	0	0	-
24.03.2026	0,934	0	36,89	36,35	36,09	36,01	0,08	24	0	0	68,6	42,9	25,75	0	0	-
25.03.2026	0,712	0	26,87	26,53	26,26	26,3	-0,04	24	0	0	68,8	41,6	27,21	0	0	-
26.03.2026	0,976	0,001	38,28	37,74	37,43	37,39	0,04	24	0	0	69,5	43,5	26,03	0	0	-
27.03.2026	1,131	0	47,33	46,71	46,25	46,24	0,01	24	0	0	70,7	46,2	24,47	0	0	-
28.03.2026	1,084	0	40,9	40,34	39,94	39,98	-0,04	24	0	0	72,9	45,7	27,19	0	0	-
29.03.2026	0,933	0	35,52	35,05	34,72	34,72	0	24	0	0	70,1	43,2	26,95	0	0	-
30.03.2026	0,967	0	37,32	36,82	36,5	36,47	0,03	24	0	0	70,2	43,7	26,5	0	0	-
31.03.2026	1,046	0	40,88	40,31	39,96	39,93	0,03	24	0	0	70,3	44,1	26,21	0	0	-
01.04.2026	1,061	0,001	40,3	39,72	39,33	39,34	-0,01	24	0	0	71,8	44,8	27,06	0	0	-
02.04.2026	1,133	0	42,49	41,86	41,45	41,44	0,01	24	0	0	73,6	46,2	27,39	0	0	-
03.04.2026	1,157	0	43,97	43,35	42,95	42,93	0,02	24	0	0	72,2	45,3	26,92	0	0	-
04.04.2026	1,055	0	39,49	38,94	38,58	38,58	0	24	0	0	71,3	44	27,32	0	0	-
05.04.2026	0,93	0	33,84	33,37	33,07	33,04	0,03	24	0	0	71,6	43,5	28,08	0	0	-
06.04.2026	1,023	0	37,39	36,85	36,54	36,54	0	24	0	0	70,5	42,4	28,05	0	0	-
07.04.2026	1,067	0	34,04	33,5	33,26	33,24	0,02	24	0	0	70,6	38,6	32,07	0	0	-
08.04.2026	1,284	0,002	59,48	58,72	58,17	58,06	0,11	24	0	0	69,8	47,7	22,04	0	0	-
09.04.2026	1,409	0,001	72,52	71,72	70,81	70,79	0,02	24	0	0	72	52,1	19,87	0	0	-
10.04.2026	1,281	0	67,49	66,76	65,92	65,89	0,03	24	0	0	71,8	52,3	19,44	0	0	-
11.04.2026	0,992	0,001	57,71	57,17	56,43	56,38	0,05	24	0	0	70,6	53,1	17,52	0	0	-
12.04.2026	0,887	0	56,04	55,55	54,76	54,73	0,03	24	0	0	70,6	54,3	16,21	0	0	-
13.04.2026	0,917	0,001	51,97	51,43	50,81	50,78	0,03	24	0	0	70,1	52	18,08	0	0	-
14.04.2026	0,785	0	47,08	46,62	46,02	46,03	-0,01	24	0	0	69,6	52,6	17,08	0	0	-
15.04.2026	0,826	0,001	47,57	47,08	46,52	46,47	0,05	24	0	0	69,8	52,1	17,76	0	0	-
16.04.2026	0,983	0	54,61	54,04	53,39	53,37	0,02	24	0	0	70,2	51,8	18,41	0	0	-
17.04.2026	0,995	0	55,28	54,69	54,04	53,99	0,05	24	0	0	69,8	51,4	18,38	0	0	-
18.04.2026	0,788	0,001	51,17	50,72	50,02	49,98	0,04	24	0	0	70	54,2	15,73	0	0	-
19.04.2026	0,591	0,001	43,12	42,8	42,16	42,14	0,02	24	0	0	70,1	56,1	14,01	0	0	-
20.04.2026	0,933	0	53,03	52,45	51,86	51,81	0,05	24	0	0	69,1	51,2	17,92	0	0	-
Итого:	31,152	0	1429,06	1411,75	1396,66	1395,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,152															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	471,349	23656,13	23413,03	23053,63	23076,11
20.04.2026	502,501	25085,19	24824,78	24450,29	24471,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:04:06