

#133918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,21	0	17,9	17,92	17,51	17,63	-0,12	24	0	0	68,1	55,8	12,36	0	0	-
22.05.2025	0,209	0,001	19,58	19,62	19,18	19,28	-0,1	24	0	0	67,6	56,5	11,14	0	0	-
23.05.2025	0,177	0	26,29	26,3	25,78	25,87	-0,09	24	0	0	65,3	58,2	7,13	0	0	-
24.05.2025	0,139	0	20,13	20,19	19,72	19,85	-0,13	24	0	0	66,3	58,9	7,43	0	0	-
25.05.2025	0,136	0	15,86	15,95	15,51	15,66	-0,15	24	0	0	68,1	58,9	9,19	0	0	-
26.05.2025	0,142	0,001	21,98	22,04	21,54	21,63	-0,09	24	0	0	66	59,1	6,84	0	0	-
27.05.2025	0,149	0	25,38	25,44	24,91	24,99	-0,08	24	0	0	65,2	59	6,1	0	0	-
28.05.2025	0,14	0,001	25,04	25,1	24,57	24,65	-0,08	24	0	0	65	59	5,96	0	0	-
29.05.2025	0,147	0,001	15,43	15,51	15,12	15,23	-0,11	24	0	0	68	57,8	10,17	0	0	-
30.05.2025	0,159	0,001	20,67	20,73	20,24	20,35	-0,11	24	0	0	66,6	58,3	8,28	0	0	-
31.05.2025	0,136	0,001	23,84	23,91	23,38	23,49	-0,11	24	0	0	65,8	59,7	6,1	0	0	-
01.06.2025	0,134	0	22,49	22,57	22,04	22,17	-0,13	24	0	0	65,7	59,3	6,43	0	0	-
02.06.2025	0,197	0,001	19,64	19,69	19,23	19,35	-0,12	24	0	0	67,6	57	10,55	0	0	-
03.06.2025	0,195	0	21,47	21,51	21,06	21,15	-0,09	24	0	0	67	57,4	9,53	0	0	-
04.06.2025	0,209	0,002	28,86	28,89	28,31	28,41	-0,1	24	0	0	65,1	57,5	7,57	0	0	-
05.06.2025	0,196	0,001	26,82	26,86	26,28	26,4	-0,12	24	0	0	65,5	57,8	7,7	0	0	-
06.06.2025	0,202	0	19,95	20	19,55	19,66	-0,11	24	0	0	67,5	56,9	10,64	0	0	-
07.06.2025	0,167	0	21,62	21,67	21,18	21,32	-0,14	24	0	0	66	57,7	8,29	0	0	-
08.06.2025	0,137	0	25,39	25,46	24,89	25,02	-0,13	24	0	0	65,2	59,4	5,78	0	0	-
09.06.2025	0,189	0	19,8	19,85	19,4	19,52	-0,12	24	0	0	67	56,9	10,14	0	0	-
10.06.2025	0,203	0,001	19,16	19,22	18,76	18,87	-0,11	24	0	0	67,7	56,6	11,06	0	0	-
11.06.2025	0,203	0	24,44	24,48	23,93	24,07	-0,14	24	0	0	66,2	57,3	8,87	0	0	-
12.06.2025	0,142	0,002	27,03	27,1	26,51	26,6	-0,09	24	0	0	65,2	59,7	5,5	0	0	-
13.06.2025	0,132	0	19,06	19,16	18,67	18,81	-0,14	24	0	0	67	59,4	7,61	0	0	-
14.06.2025	0,15	0	16,27	16,35	15,91	16,07	-0,16	24	0	0	68,1	58,2	9,88	0	0	-
15.06.2025	0,131	0,001	15,1	15,2	14,76	14,95	-0,19	24	0	0	68,3	58,8	9,51	0	0	-
16.06.2025	0,18	0	22,52	22,57	22,05	22,23	-0,18	24	0	0	66,2	57,6	8,56	0	0	-
17.06.2025	0,187	0,001	17,93	17,98	17,53	17,66	-0,13	24	0	0	68,3	57,3	11,03	0	0	-
18.06.2025	0,178	0	19,73	19,79	19,31	19,44	-0,13	24	0	0	67,1	57,5	9,61	0	0	-
19.06.2025	0,183	0,001	21,93	21,98	21,49	21,61	-0,12	24	0	0	66,7	58	8,72	0	0	-
20.06.2025	0,176	0,001	23,96	24,02	23,48	23,61	-0,13	24	0	0	66	58,2	7,77	0	0	-
Итого:	5,235	0	665,27	667,06	651,8	655,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,235															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2025	162,044	8166,17	8084,64	7964,48	7971,59
20.06.2025	167,279	8831,44	8751,7	8616,28	8627,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:25:15