

#13175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Школа №53, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Лужская 27, Калининград
 Номер абонента 4549
 Порядковый номер 5522
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105600
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,04	0,002	5,86	5,83	5,77	5,76	0,01	24	0	0	65,3	57,9	7,42	0	0	-
22.06.2022	0,035	0,002	6,37	6,35	6,27	6,25	0,02	24	0	0	63,8	58,8	5	0	0	-
23.06.2022	0,013	0,005	6,21	6,18	6,12	6,09	0,03	24	0	0	62	60,2	1,76	0	0	-
24.06.2022	0,011	0,002	6,52	6,49	6,4	6,38	0,02	24	0	0	63,9	62,4	1,51	0	0	-
25.06.2022	0,012	0,004	12,79	12,72	12,59	12,52	0,07	24	0	0	60,3	59,5	0,83	0	0	-
26.06.2022	0,01	0,002	3,51	3,49	3,46	3,44	0,02	24	0	0	63,2	60,4	2,83	0	0	-
27.06.2022	0,01	0,001	5,8	5,77	5,72	5,7	0,02	24	0	0	60,8	59	1,78	0	0	-
28.06.2022	0,006	0	4,22	4,2	4,17	4,15	0,02	24	0	0	62,8	60,8	2	0	0	-
29.06.2022	0,01	0,004	14,68	14,61	14,49	14,43	0,06	24	0	0	55,4	54,8	0,63	0	0	-
30.06.2022	0,01	0,003	7,31	7,27	7,22	7,18	0,04	24	0	0	60,2	58,8	1,36	0	0	-
01.07.2022	0,008	0,001	11,31	11,26	11,14	11,09	0,05	24	0	0	59,7	58,8	0,86	0	0	-
02.07.2022	0,009	0,002	5,75	5,73	5,65	5,65	0	24	0	0	63,8	62,3	1,57	0	0	-
03.07.2022	0,012	0,002	7,87	7,83	7,76	7,72	0,04	24	0	0	59,8	58,3	1,48	0	0	-
04.07.2022	0,009	0,001	4,55	4,52	4,47	4,44	0,03	24	0	0	63	60,8	2,18	0	0	-
05.07.2022	0,01	0,005	5,05	5,03	4,97	4,95	0,02	24	0	0	67,3	65,4	1,82	0	0	-
06.07.2022	0,009	0	3,6	3,59	3,57	3,56	0,01	24	0	0	62,5	59,6	2,83	0	0	-
07.07.2022	0,01	0,004	5,85	5,83	5,75	5,74	0,01	24	0	0	62,9	61	1,91	0	0	-
08.07.2022	0,011	0,001	3,33	3,31	3,3	3,28	0,02	24	0	0	62,8	60	2,87	0	0	-
09.07.2022	0,006	0,002	5,56	5,54	5,48	5,47	0,01	24	0	0	62,7	60,8	1,97	0	0	-
10.07.2022	0,011	0,002	3,8	3,77	3,73	3,71	0,02	24	0	0	70,7	68,2	2,54	0	0	-
11.07.2022	0,011	0,001	9,1	9,06	8,98	8,94	0,04	24	0	0	60,1	58,9	1,18	0	0	-
12.07.2022	0,01	0,003	4,1	4,09	4,03	4,03	0	24	0	0	66	63,4	2,54	0	0	-
13.07.2022	0,011	0,002	5,91	5,88	5,81	5,79	0,02	24	0	0	63,3	61,4	1,93	0	0	-
14.07.2022	0,01	0,002	4,33	4,31	4,27	4,26	0,01	24	0	0	64,4	62,1	2,29	0	0	-
15.07.2022	0,011	0,002	3,85	3,84	3,79	3,78	0,01	24	0	0	66,8	64,1	2,65	0	0	-
16.07.2022	0,005	0,004	3,4	3,39	3,34	3,33	0,01	24	0	0	64,9	63,4	1,52	0	0	-
17.07.2022	0,009	0,002	4,23	4,21	4,16	4,15	0,01	24	0	0	67,8	65,3	2,5	0	0	-
18.07.2022	0,012	0,002	5,09	5,08	5,02	5,01	0,01	24	0	0	63,2	60,8	2,4	0	0	-
19.07.2022	0,012	0	2,28	2,26	2,26	2,24	0,02	24	0	0	65,2	60,9	4,32	0	0	-
20.07.2022	0,003	0	2,12	2,12	2,08	2,09	-0,01	24	0	0	64,5	62,6	1,89	0	0	-
Итого:	0,346	0	174,35	173,56	171,77	171,13	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,346															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2022	538,25	23522,75	23276,08	22912,96	22968,5
20.07.2022	538,596	23697,1	23449,64	23084,73	23139,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.07.2022 9:19:39