

#142358#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград

5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,146	0,001	18,13	18,21	17,74	17,89	-0,15	24	0	0	67,5	58,8	8,63	0	0	-
22.06.2025	0,132	0,001	21,46	21,54	21,03	21,17	-0,14	24	0	0	65,6	59	6,63	0	0	-
23.06.2025	0,184	0,001	21,84	21,9	21,4	21,53	-0,13	24	0	0	66,6	57,8	8,8	0	0	-
24.06.2025	0,18	0	26,37	26,4	25,83	25,98	-0,15	24	0	0	65,8	58,6	7,2	0	0	-
25.06.2025	0,221	0	24,31	24,34	23,82	23,9	-0,08	24	0	0	67	57,6	9,4	0	0	-
26.06.2025	0,181	0,002	22,79	22,86	22,32	22,49	-0,17	24	0	0	66,8	58,4	8,5	0	0	-
27.06.2025	0,168	0,001	20,89	20,94	20,44	20,59	-0,15	24	0	0	66,8	58,2	8,62	0	0	-
28.06.2025	0,129	0,001	21,46	21,55	20,99	21,24	-0,25	24	0	0	66,4	59,6	6,82	0	0	-
29.06.2025	0,13	0	27,74	27,8	27,18	27,34	-0,16	24	0	0	64,7	59,5	5,15	0	0	-
30.06.2025	0,144	0	17,36	17,46	16,97	17,22	-0,25	24	0	0	68,1	58,7	9,35	0	0	-
01.07.2025	0,142	0,001	24,22	24,28	23,71	23,92	-0,21	24	0	0	65,4	59	6,35	0	0	-
02.07.2025	0,064	-0,001	10,95	11,08	10,73	10,92	-0,19	24	0	0	65,9	59	6,84	0	0	-
03.07.2025	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	0	25,9	27,3	-1,42	0	0	-
04.07.2025	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	23,1	26	-2,92	0	0	-
05.07.2025	0	0	0,07	0,03	0,07	0,03	0,04	24	0	0	22,7	23,8	-1,12	0	0	-
06.07.2025	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	22	22,5	-0,49	0	0	-
07.07.2025	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0	24	0	0	21	22,7	-1,76	0	0	-
08.07.2025	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0	24	0	0	21,3	21,2	0,09	0	0	-
09.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	20,4	-0,07	0	0	-
10.07.2025	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	24	0	0	20,2	19,9	0,33	0	0	-
11.07.2025	0	0	0,02	0,03	0,02	0,03	-0,01	24	0	0	19,1	18,9	0,25	0	0	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,7	0,02	0	0	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	20,1	0,19	0	0	-
14.07.2025	0,016	0,002	13,84	13,79	13,67	13,62	0,05	24	0	0	49,2	48,2	1,04	0	0	-
15.07.2025	0,015	0,002	16,59	16,61	16,27	16,31	-0,04	24	0	0	65,1	64,2	0,96	0	0	-
16.07.2025	0,03	0,003	18,7	18,69	18,39	18,39	0	24	0	0	62,7	61,1	1,56	0	0	-
17.07.2025	0,023	0,001	10,95	10,98	10,77	10,8	-0,03	24	0	0	65,1	62,8	2,31	0	0	-
18.07.2025	0,024	0,004	13,47	13,48	13,25	13,26	-0,01	24	0	0	64,3	62,4	1,85	0	0	-
19.07.2025	0,014	0,002	7,98	8,01	7,84	7,87	-0,03	24	0	0	66,3	64,7	1,66	0	0	-
20.07.2025	0,014	0,003	15,4	15,41	15,12	15,13	-0,01	24	0	0	65	64	1,02	0	0	-
Итого:	1,957	0	354,59	355,45	347,61	349,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,957															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2025	167,279	8831,44	8751,7	8616,28	8627,14
20.07.2025	169,236	9186,03	9107,15	8963,89	8976,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 10:15:28