

#13190#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Школа №53, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Лужская 27, Калининград
 Номер абонента 4549
 Порядковый номер 5522
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105600
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,007	0,001	4,98	4,99	4,9	4,91	-0,01	24	0	0	63,7	62,3	1,37	0	0	-
22.07.2021	0,009	0,001	6,24	6,23	6,14	6,14	0	24	0	0	62,5	61,2	1,3	0	0	-
23.07.2021	0,011	0,002	11,85	11,81	11,66	11,63	0,03	24	0	0	61,8	61	0,77	0	0	-
24.07.2021	0,007	0,002	9,33	9,3	9,17	9,15	0,02	24	0	0	61,3	60,5	0,78	0	0	-
25.07.2021	0,009	0,001	12,03	11,99	11,85	11,81	0,04	24	0	0	60	59,4	0,58	0	0	-
26.07.2021	0,006	0,002	6,1	6,11	5,99	6	-0,01	24	0	0	62,1	60,9	1,22	0	0	-
27.07.2021	0,006	0,003	4,97	4,95	4,89	4,87	0,02	24	0	0	64,5	63,2	1,33	0	0	-
28.07.2021	0,009	0,001	5,21	5,21	5,13	5,13	0	24	0	0	62,7	61,5	1,18	0	0	-
29.07.2021	0,01	0,002	9,26	9,24	9,11	9,09	0,02	24	0	0	61,3	60,5	0,81	0	0	-
30.07.2021	0,006	0	4,77	4,76	4,69	4,68	0,01	24	0	0	64,7	63,5	1,19	0	0	-
31.07.2021	0,009	0,002	6,38	6,37	6,27	6,26	0,01	24	0	0	63,5	62,5	1,07	0	0	-
01.08.2021	0,008	0,003	4,36	4,37	4,3	4,31	-0,01	24	0	0	63,9	62,2	1,62	0	0	-
02.08.2021	0,007	0,001	7,63	7,62	7,51	7,5	0,01	24	0	0	62,5	61,5	0,99	0	0	-
03.08.2021	0,008	0,002	7,19	7,17	7,06	7,04	0,02	24	0	0	63	62	1,03	0	0	-
04.08.2021	0,015	0,004	6,94	6,93	6,82	6,81	0,01	24	0	0	62,3	60,7	1,56	0	0	-
05.08.2021	0,009	0,001	7,09	7,09	6,96	6,96	0	24	0	0	64	62,8	1,2	0	0	-
06.08.2021	0,009	0,001	8,26	8,25	8,12	8,11	0,01	24	0	0	62	61,1	0,9	0	0	-
07.08.2021	0,006	0	5,94	5,93	5,83	5,83	0	24	0	0	64,4	63	1,34	0	0	-
08.08.2021	0,008	0,003	4,2	4,21	4,1	4,11	-0,01	24	0	0	67,1	65,3	1,77	0	0	-
09.08.2021	0,007	0	6,93	6,92	6,81	6,8	0,01	24	0	0	62,5	61,5	1,03	0	0	-
10.08.2021	0,009	0,004	5,71	5,7	5,62	5,62	0	24	0	0	63,7	62	1,7	0	0	-
11.08.2021	0,001	0	1,32	1,33	1,29	1,3	-0,01	24	0	0	73,7	71,8	1,87	0	0	-
12.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,4	25,9	-0,49	0	0	-
13.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,8	0,35	0	0	-
14.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,7	0,28	0	0	-
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,5	0,25	0	0	-
16.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	20,9	0,37	0	0	-
17.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	20,9	0,3	0	0	-
18.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,4	0,27	0	0	-
19.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,1	19,8	0,27	0	0	-
20.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,4	0,29	0	0	-
Итого:	0,176	0	146,69	146,48	144,22	144,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,176															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2021	224,359	9796,4	9707,56	9530,79	9571,56
20.08.2021	224,535	9943,09	9854,04	9675,01	9715,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.08.2021 14:08:34