

#28746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Школа №53, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Лужская 27, Калининград
Номер абонента 4549
Порядковый номер 5522
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,1	22,4	0,69	0	0	-
22.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,4	0,64	0	0	-
23.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,6	0,64	0	0	-
24.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,8	0,5	0	0	-
25.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,4	0,36	0	0	-
26.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,8	0,53	0	0	-
27.07.2023	0	0	0,05	0,04	0,05	0,04	0,01	24	0	0	19,9	20,5	-0,58	0	0	-
28.07.2023	0,022	0,001	14,89	14,78	14,8	14,71	0,09	24	0	0	33,5	32,5	1,04	0	0	-
29.07.2023	0	0	1,45	1,45	1,45	1,45	0	24	0	0	22,7	25,4	-2,7	0	0	-
30.07.2023	0	0	1,51	1,53	1,51	1,53	-0,02	24	0	0	22	21,2	0,79	0	0	-
31.07.2023	0	0	0,43	0,44	0,43	0,44	-0,01	24	0	0	21,2	21,6	-0,38	0	0	-
01.08.2023	0,129	0,004	20,29	20,12	19,97	19,87	0,1	24	0	0	54,8	48,6	6,21	0	0	-
02.08.2023	0,149	0,004	20,17	20,05	19,75	19,77	-0,02	24	0	0	64,7	57,1	7,54	0	0	-
03.08.2023	0,156	0,004	28,66	28,57	28,11	28,12	-0,01	24	0	0	63,1	57,6	5,53	0	0	-
04.08.2023	0,142	0	28,76	28,72	28,21	28,26	-0,05	24	0	0	63,4	58,2	5,17	0	0	-
05.08.2023	0,137	0,003	26,57	26,54	26,04	26,13	-0,09	24	0	0	64,3	58,8	5,47	0	0	-
06.08.2023	0,147	0,002	23,86	23,81	23,36	23,45	-0,09	24	0	0	64,8	58,3	6,49	0	0	-
07.08.2023	0,135	0,003	26,32	26,3	25,82	25,93	-0,11	24	0	0	63	57,6	5,42	0	0	-
08.08.2023	0,138	0,001	19,6	19,55	19,2	19,28	-0,08	24	0	0	64,2	56,9	7,33	0	0	-
09.08.2023	0,151	0,025	16,49	15,61	16,13	15,43	0,7	24	0	0	65,4	57,9	7,51	0	0	-
10.08.2023	0,146	0,003	22,05	22	21,6	21,62	-0,02	24	0	0	65,7	59	6,78	0	0	-
11.08.2023	0,144	0,001	24,67	24,66	24,19	24,25	-0,06	24	0	0	64,9	59	5,98	0	0	-
12.08.2023	0,139	0,002	30,73	30,7	30,14	30,2	-0,06	24	0	0	63,7	59,1	4,64	0	0	-
13.08.2023	0,135	0,001	22,15	22,16	21,7	21,8	-0,1	24	0	0	64,9	58,5	6,44	0	0	-
14.08.2023	0,134	0,001	24,32	24,33	23,83	23,94	-0,11	24	0	0	64,6	58,8	5,8	0	0	-
15.08.2023	0,13	0,001	28,14	28,14	27,57	27,69	-0,12	24	0	0	64,2	59,2	4,96	0	0	-
16.08.2023	0,129	0,001	27,8	27,78	27,24	27,36	-0,12	24	0	0	64,3	59,3	4,95	0	0	-
17.08.2023	0,127	0,001	24,87	24,87	24,34	24,5	-0,16	24	0	0	64,8	59,2	5,57	0	0	-
18.08.2023	0,133	0,003	23,57	23,54	23,06	23,17	-0,11	24	0	0	65,6	59,6	6,03	0	0	-
19.08.2023	0,176	0,003	29,12	29,05	28,52	28,64	-0,12	24	0	0	64,5	58,2	6,34	0	0	-
20.08.2023	0,127	0,001	35,75	35,71	35,05	35,16	-0,11	24	0	0	63,5	59,7	3,79	0	0	-
Итого:	2,826	0	522,22	520,45	512,07	512,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,826															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2023	881,857	41310,86	40851	40253,15	40290,7
20.08.2023	884,683	41833,08	41371,45	40765,22	40803,44

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 15:24:33