

#92869#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,016	0,003	17,58	17,56	17,28	17,26	0,02	24	0	0	62,6	61,8	0,83	0	0	-
22.07.2024	0,02	0,004	19,44	19,42	19,11	19,09	0,02	24	0	0	62,4	61,5	0,82	0	0	-
23.07.2024	0,014	0,002	20,16	20,15	19,83	19,82	0,01	24	0	0	61,8	61,1	0,66	0	0	-
24.07.2024	0,017	0,002	27,42	27,39	26,96	26,93	0,03	24	0	0	61,8	61,2	0,53	0	0	-
25.07.2024	0,015	0,002	16,39	16,39	16,08	16,12	-0,04	24	0	0	63,5	62,6	0,93	0	0	-
26.07.2024	0,017	0,002	19,35	19,33	19,01	18,99	0,02	24	0	0	62,8	62	0,77	0	0	-
27.07.2024	0,011	0	4,83	4,86	4,79	4,82	-0,03	24	0	0	64,2	61,4	2,78	0	0	-
28.07.2024	0,015	0,002	5,35	5,4	5,26	5,34	-0,08	24	0	0	66,8	63,2	3,6	0	0	-
29.07.2024	0,014	0,002	5,39	5,44	5,27	5,37	-0,1	24	0	0	68,9	65	3,95	0	0	-
30.07.2024	0,017	0,001	5,35	5,4	5,28	5,38	-0,1	24	0	0	67,4	63	4,37	0	0	-
31.07.2024	0,012	0,001	5,32	5,37	5,24	5,35	-0,11	24	0	0	66,4	62,4	4,01	0	0	-
01.08.2024	0,016	0,001	5,35	5,4	5,25	5,37	-0,12	24	0	0	67,3	63,4	3,93	0	0	-
02.08.2024	0,015	0	5,43	5,48	5,32	5,42	-0,1	24	0	0	68,3	64,5	3,8	0	0	-
03.08.2024	0,016	0,002	5,44	5,48	5,35	5,44	-0,09	24	0	0	67,6	63,8	3,8	0	0	-
04.08.2024	0,012	0,001	5,45	5,51	5,32	5,45	-0,13	24	0	0	68,4	64,6	3,78	0	0	-
05.08.2024	0,015	0	5,36	5,41	5,25	5,36	-0,11	24	0	0	68,2	63,9	4,27	0	0	-
06.08.2024	0,015	0,002	5,47	5,52	5,35	5,46	-0,11	24	0	0	68,2	64	4,19	0	0	-
07.08.2024	0,015	0	5,39	5,45	5,32	5,43	-0,11	24	0	0	66,6	62,7	3,95	0	0	-
08.08.2024	0,014	0,003	5,37	5,4	5,31	5,36	-0,05	24	0	0	66,7	63	3,63	0	0	-
09.08.2024	0,012	0,001	5,43	5,49	5,31	5,45	-0,14	24	0	0	68,5	64,4	4,02	0	0	-
10.08.2024	0,015	0	5,46	5,51	5,36	5,44	-0,08	24	0	0	68,4	64,8	3,56	0	0	-
11.08.2024	0,014	0	5,47	5,52	5,37	5,47	-0,1	24	0	0	67,6	64	3,59	0	0	-
12.08.2024	0,016	0	5,4	5,45	5,31	5,42	-0,11	24	0	0	66,2	62,3	3,85	0	0	-
13.08.2024	0,017	0	5,31	5,36	5,21	5,35	-0,14	24	0	0	67,8	63,5	4,27	0	0	-
14.08.2024	0,015	0,001	5,28	5,32	5,2	5,29	-0,09	24	0	0	67,4	63,4	4	0	0	-
15.08.2024	0,015	0,001	5,29	5,35	5,22	5,33	-0,11	24	0	0	67	63,1	3,92	0	0	-
16.08.2024	0,01	0,001	5,32	5,37	5,2	5,32	-0,12	24	0	0	68,1	64,4	3,7	0	0	-
17.08.2024	0,013	0,001	5,36	5,41	5,24	5,33	-0,09	24	0	0	69,1	65,5	3,65	0	0	-
18.08.2024	0,012	0,001	5,29	5,33	5,18	5,26	-0,08	24	0	0	68,5	64,9	3,62	0	0	-
19.08.2024	0,011	0,002	5,27	5,32	5,18	5,29	-0,11	24	0	0	67,8	64	3,73	0	0	-
20.08.2024	0,016	0,003	5,23	5,28	5,17	5,27	-0,1	24	0	0	67	62,9	4,14	0	0	-
Итого:	0,452	0	253,95	255,07	249,53	251,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,452															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.07.2024	1182,639	56433,62	55803,52	55012,48	55048,11
20.08.2024	1183,091	56687,57	56058,59	55262,01	55300,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.08.2024 7:38:33