

#13177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Школа №53, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Лужская 27, Калининград
 Номер абонента 4549
 Порядковый номер 5522
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105600
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,005	0	0,95	0,95	0,95	0,95	0	24	0	0	57,5	50,1	7,41	0	0	-
22.08.2022	0,006	0	1,03	1,03	1,03	1,03	0	24	0	0	57,9	50,2	7,75	0	0	-
23.08.2022	0,006	0,001	1,63	1,62	1,6	1,61	-0,01	24	0	0	63,4	58,4	5,08	0	0	-
24.08.2022	0,005	0	1,18	1,17	1,17	1,16	0,01	24	0	0	61,3	55	6,31	0	0	-
25.08.2022	0,007	0	1,7	1,69	1,68	1,67	0,01	24	0	0	61,5	56,4	5,07	0	0	-
26.08.2022	0,008	0	1,12	1,11	1,12	1,11	0,01	24	0	0	59,3	51,4	7,86	0	0	-
27.08.2022	0,006	0	1,29	1,28	1,28	1,27	0,01	24	0	0	61,3	55,7	5,64	0	0	-
28.08.2022	0,008	0,001	1,79	1,78	1,77	1,76	0,01	24	0	0	61,6	57,3	4,31	0	0	-
29.08.2022	0,007	0,001	1,13	1,14	1,12	1,13	-0,01	24	0	0	63,7	53,6	10,11	0	0	-
30.08.2022	0,019	0	1,39	1,38	1,39	1,38	0,01	24	0	0	61,8	47,2	14,61	0	0	-
31.08.2022	0,009	0	1,98	1,97	1,96	1,96	0	24	0	0	60,4	55,4	4,97	0	0	-
01.09.2022	0,015	0,002	2,34	2,33	2,31	2,3	0,01	24	0	0	67,2	60,7	6,56	0	0	-
02.09.2022	0,033	0	2,59	2,59	2,58	2,58	0	24	0	0	62	48,8	13,17	0	0	-
03.09.2022	0,007	0,001	1,66	1,66	1,64	1,64	0	24	0	0	66,8	61,4	5,45	0	0	-
04.09.2022	0,015	0,002	4,57	4,54	4,48	4,45	0,03	24	0	0	61,1	58,1	2,99	0	0	-
05.09.2022	0,043	0,001	2,29	2,3	2,26	2,27	-0,01	24	0	0	65,9	47	18,97	0	0	-
06.09.2022	0,05	0	2,96	2,97	2,92	2,93	-0,01	24	0	0	68,4	51,7	16,69	0	0	-
07.09.2022	0,059	0,001	2,29	2,3	2,28	2,29	-0,01	24	0	0	64,2	39,5	24,72	0	0	-
08.09.2022	0,042	0,001	2,67	2,67	2,63	2,63	0	24	0	0	65,9	50,3	15,64	0	0	-
09.09.2022	0,011	0,001	2,34	2,33	2,31	2,3	0,01	24	0	0	64,4	59,7	4,73	0	0	-
10.09.2022	0,01	0,001	2,3	2,29	2,26	2,26	0	24	0	0	67	62,1	4,84	0	0	-
11.09.2022	0,015	0,001	1,93	1,92	1,91	1,9	0,01	24	0	0	63,1	54,5	8,62	0	0	-
12.09.2022	0,056	0	2,54	2,55	2,52	2,54	-0,02	24	0	0	64,7	42,6	22,15	0	0	-
13.09.2022	0,053	0	2,55	2,55	2,53	2,53	0	24	0	0	64,4	43,4	20,94	0	0	-
14.09.2022	0,05	0	2,98	2,99	2,96	2,97	-0,01	24	0	0	64,2	47,5	16,71	0	0	-
15.09.2022	0,043	0	2,14	2,14	2,13	2,13	0	24	0	0	65,4	44,4	20,93	0	0	-
16.09.2022	0,045	0,001	2,07	2,08	2,06	2,07	-0,01	24	0	0	65,1	42,8	22,23	0	0	-
17.09.2022	0,01	0,001	3,35	3,34	3,29	3,29	0	24	0	0	66,1	63,2	2,91	0	0	-
18.09.2022	0,007	0	2,21	2,2	2,18	2,17	0,01	24	0	0	65,3	60,9	4,32	0	0	-
19.09.2022	0,256	0,004	9	8,82	8,85	8,75	0,1	24	0	0	66,6	38	28,6	0	0	-
20.09.2022	0,699	0,002	21,84	21,39	21,33	21,23	0,1	24	0	0	69,9	37,2	32,7	0	0	-
Итого:	1,605	0	91,81	91,08	90,5	90,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,605															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2022	538,708	23728,97	23481,45	23116,37	23171,21
20.09.2022	540,313	23820,78	23572,53	23206,87	23261,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.09.2022 7:24:01