

#35071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Школа №53, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Лужская 27, Калининград
Номер абонента 4549
Порядковый номер 5522
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,129	0,002	27,42	27,39	26,86	26,97	-0,11	24	0	0	64,3	59,3	4,99	0	0	-
22.08.2023	0,133	0,002	24,16	24,16	23,64	23,77	-0,13	24	0	0	65,1	59,3	5,87	0	0	-
23.08.2023	0,131	0,001	23,21	23,18	22,73	22,85	-0,12	24	0	0	64,7	58,7	5,96	0	0	-
24.08.2023	0,139	0,002	30,77	30,74	30,16	30,25	-0,09	24	0	0	63,6	58,8	4,76	0	0	-
25.08.2023	0,136	0,001	27,45	27,41	26,89	26,98	-0,09	24	0	0	64,4	59,1	5,25	0	0	-
26.08.2023	0,134	0,002	33,56	33,54	32,9	33	-0,1	24	0	0	63,6	59,4	4,18	0	0	-
27.08.2023	0,129	0,001	24,98	24,96	24,45	24,59	-0,14	24	0	0	64,8	59,2	5,52	0	0	-
28.08.2023	0,156	0,002	31,44	31,39	30,84	30,89	-0,05	24	0	0	63,6	58,5	5,14	0	0	-
29.08.2023	0,161	0,003	28,94	28,89	28,39	28,42	-0,03	24	0	0	63,6	57,8	5,79	0	0	-
30.08.2023	0,144	0	23,04	23,02	22,57	22,66	-0,09	24	0	0	65	58,5	6,56	0	0	-
31.08.2023	0,145	0,002	21,07	21,06	20,64	20,72	-0,08	24	0	0	65,7	58,4	7,22	0	0	-
01.09.2023	0,145	0	20,38	20,35	19,96	20,05	-0,09	24	0	0	64,9	57,4	7,48	0	0	-
02.09.2023	0,138	0,001	25,1	25,07	24,58	24,69	-0,11	24	0	0	64,4	58,7	5,75	0	0	-
03.09.2023	0,139	0	21,39	21,36	20,95	21,01	-0,06	24	0	0	65,1	58,4	6,75	0	0	-
04.09.2023	0,154	0,004	22,05	22,03	21,61	21,67	-0,06	24	0	0	65,5	58,4	7,18	0	0	-
05.09.2023	0,157	0	27,18	27,13	26,65	26,73	-0,08	24	0	0	64	58	6,01	0	0	-
06.09.2023	0,154	0	25,4	25,37	24,9	24,98	-0,08	24	0	0	64,4	57,9	6,49	0	0	-
07.09.2023	0,158	0,001	26,59	26,54	26,06	26,12	-0,06	24	0	0	64,4	58,3	6,06	0	0	-
08.09.2023	0,151	0	29,81	29,77	29,23	29,3	-0,07	24	0	0	63,8	58,5	5,27	0	0	-
09.09.2023	0,134	0,002	29,9	29,86	29,3	29,37	-0,07	24	0	0	63,8	59,2	4,69	0	0	-
10.09.2023	0,131	0,001	32,22	32,18	31,6	31,67	-0,07	24	0	0	63,2	58,9	4,3	0	0	-
11.09.2023	0,15	0	21,2	21,18	20,76	20,88	-0,12	24	0	0	65,6	58	7,53	0	0	-
12.09.2023	0,156	0	26,71	26,67	26,2	26,25	-0,05	24	0	0	63,8	57,8	6	0	0	-
13.09.2023	0,153	0,002	25,62	25,6	25,1	25,19	-0,09	24	0	0	65	58,8	6,25	0	0	-
14.09.2023	0,154	0	21,25	21,22	20,8	20,91	-0,11	24	0	0	65,6	57,9	7,62	0	0	-
15.09.2023	0,154	0,001	21,16	21,13	20,73	20,81	-0,08	24	0	0	65,1	57,6	7,55	0	0	-
16.09.2023	0,139	0	20,63	20,62	20,19	20,29	-0,1	24	0	0	65,2	58	7,15	0	0	-
17.09.2023	0,135	0,001	26,21	26,19	25,68	25,78	-0,1	24	0	0	64	58,7	5,39	0	0	-
18.09.2023	0,149	0	21,32	21,3	20,89	20,98	-0,09	24	0	0	65,5	58,1	7,38	0	0	-
19.09.2023	0,157	0,001	24,47	24,45	23,98	24,07	-0,09	24	0	0	64,9	58,2	6,75	0	0	-
20.09.2023	0,156	0	26,56	26,52	26,04	26,12	-0,08	24	0	0	63,6	57,4	6,27	0	0	-
Итого:	4,501	0	791,19	790,28	775,28	777,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,501															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2023	884,683	41833,08	41371,45	40765,22	40803,44
20.09.2023	889,184	42624,27	42161,73	41540,5	41581,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 7:27:40