

#95208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,014	0,001	5,32	5,37	5,23	5,33	-0,1	24	0	0	68,2	64,5	3,72	0	0	-
22.08.2024	0,015	0	5,22	5,27	5,16	5,27	-0,11	24	0	0	67,4	63,4	4,03	0	0	-
23.08.2024	0,018	0,001	5,13	5,18	5,09	5,18	-0,09	24	0	0	65,8	61,3	4,47	0	0	-
24.08.2024	0,016	0,003	5,14	5,18	5,08	5,15	-0,07	24	0	0	66,9	63	3,82	0	0	-
25.08.2024	0,009	0,001	5,21	5,26	5,11	5,23	-0,12	24	0	0	68	64,3	3,75	0	0	-
26.08.2024	0,017	0	5,18	5,23	5,08	5,19	-0,11	24	0	0	68,4	63,8	4,6	0	0	-
27.08.2024	0,023	0,001	5,15	5,2	5,1	5,2	-0,1	24	0	0	66,8	61,1	5,74	0	0	-
28.08.2024	0,022	0,001	5,14	5,18	5,07	5,18	-0,11	24	0	0	67	61,6	5,33	0	0	-
29.08.2024	0,024	0	5,2	5,25	5,12	5,24	-0,12	24	0	0	67,5	61,4	6,07	0	0	-
30.08.2024	0,02	0,002	5,23	5,28	5,12	5,22	-0,1	24	0	0	68,5	64	4,55	0	0	-
31.08.2024	0,011	0	5,14	5,19	5,08	5,16	-0,08	24	0	0	66,9	63,2	3,65	0	0	-
01.09.2024	0,017	0,001	5,11	5,16	5,05	5,16	-0,11	24	0	0	67,3	62,5	4,82	0	0	-
02.09.2024	0,022	0	5,13	5,19	5,06	5,18	-0,12	24	0	0	68,1	62,4	5,71	0	0	-
03.09.2024	0,051	0	5,09	5,13	5,02	5,13	-0,11	24	0	0	67,8	56,6	11,19	0	0	-
04.09.2024	0,12	0,003	19,76	19,73	19,39	19,46	-0,07	24	0	0	63,4	56,9	6,48	0	0	-
05.09.2024	0,194	0,001	26,4	26,33	25,88	25,94	-0,06	24	0	0	64,4	56,8	7,6	0	0	-
06.09.2024	0,126	0,004	30,23	30,2	29,65	29,72	-0,07	24	0	0	63,1	58,7	4,39	0	0	-
07.09.2024	0,119	0,002	22,55	22,53	22,08	22,2	-0,12	24	0	0	64,6	58,9	5,69	0	0	-
08.09.2024	0,122	0,002	28,46	28,44	27,88	28,01	-0,13	24	0	0	63,8	59,1	4,65	0	0	-
09.09.2024	0,186	0,001	27,39	27,34	26,87	26,95	-0,08	24	0	0	63,8	56,8	7	0	0	-
10.09.2024	0,183	0	22,78	22,74	22,32	22,4	-0,08	24	0	0	65,3	56,9	8,44	0	0	-
11.09.2024	0,182	0	24,05	24,01	23,58	23,67	-0,09	24	0	0	64,4	56,5	7,9	0	0	-
12.09.2024	0,203	0	25,1	25,04	24,62	24,68	-0,06	24	0	0	64,6	56,3	8,34	0	0	-
13.09.2024	0,196	0	16,96	16,92	16,6	16,68	-0,08	24	0	0	67,3	55,3	12,05	0	0	-
14.09.2024	0,125	0	16,99	16,99	16,61	16,74	-0,13	24	0	0	66,2	58,2	7,98	0	0	-
15.09.2024	0,125	0,001	19,64	19,65	19,23	19,36	-0,13	24	0	0	65,8	58,9	6,9	0	0	-
16.09.2024	0,189	0,001	21,67	21,63	21,22	21,32	-0,1	24	0	0	65,8	56,7	9,18	0	0	-
17.09.2024	0,2	0	21,33	21,3	20,88	21,02	-0,14	24	0	0	66,2	56,5	9,71	0	0	-
18.09.2024	0,209	0,001	24,75	24,7	24,26	24,33	-0,07	24	0	0	65,4	56,6	8,79	0	0	-
19.09.2024	0,212	0,001	21,39	21,34	20,96	21,03	-0,07	24	0	0	66,2	56	10,2	0	0	-
20.09.2024	0,197	0,001	23,61	23,57	23,14	23,21	-0,07	24	0	0	65,3	56,7	8,6	0	0	-
Итого:	3,167	0	465,45	465,53	456,54	459,54	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,167															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2024	1183,091	56687,57	56058,59	55262,01	55300,09
20.09.2024	1186,258	57153,02	56524,12	55718,55	55759,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2024 7:24:49