

#148654#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград
5522
ВКТ-7
00105600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,016	0,002	11,21	11,25	11,02	11,06	-0,04	24	0	0	65,6	64,1	1,46	0	0	-
22.08.2025	0,018	0,003	12,44	12,48	12,21	12,26	-0,05	24	0	0	65,7	64,3	1,42	0	0	-
23.08.2025	0,015	0,002	9,97	10,02	9,79	9,85	-0,06	24	0	0	67,2	65,5	1,62	0	0	-
24.08.2025	0,018	0,002	12,72	12,77	12,5	12,55	-0,05	24	0	0	64,2	62,5	1,65	0	0	-
25.08.2025	0,016	0,002	12,66	12,72	12,45	12,51	-0,06	24	0	0	64,7	63,3	1,41	0	0	-
26.08.2025	0,016	0	4,63	4,66	4,57	4,6	-0,03	24	0	0	65,8	61,8	4,02	0	0	-
27.08.2025	0,026	0	11,98	12,03	11,78	11,84	-0,06	24	0	0	64,6	62,2	2,44	0	0	-
28.08.2025	0,029	0,002	12,44	12,49	12,22	12,29	-0,07	24	0	0	65,4	63	2,46	0	0	-
29.08.2025	0,026	0,002	13,83	13,88	13,61	13,66	-0,05	24	0	0	64	62,1	1,86	0	0	-
30.08.2025	0,013	0,001	8,01	8,03	7,84	7,89	-0,05	24	0	0	68,8	66,8	2,02	0	0	-
31.08.2025	0,016	0	8,94	9	8,76	8,82	-0,06	24	0	0	67,6	65,7	1,89	0	0	-
01.09.2025	0,016	0,001	11,01	11,04	10,8	10,86	-0,06	24	0	0	65,2	63,4	1,75	0	0	-
02.09.2025	0,059	0,001	13,54	13,59	13,32	13,4	-0,08	24	0	0	64,3	59,7	4,6	0	0	-
03.09.2025	0,058	0,002	8,35	8,41	8,21	8,29	-0,08	24	0	0	66,3	58,8	7,47	0	0	-
04.09.2025	0,067	0,003	12,5	12,56	12,28	12,37	-0,09	24	0	0	65,2	59,4	5,84	0	0	-
05.09.2025	0,051	0,001	11,24	11,28	11,04	11,12	-0,08	24	0	0	65	59,6	5,33	0	0	-
06.09.2025	0,016	0,001	9,54	9,58	9,38	9,43	-0,05	24	0	0	65,8	64,2	1,54	0	0	-
07.09.2025	0,013	0,001	10,62	10,67	10,43	10,49	-0,06	24	0	0	66	64,5	1,49	0	0	-
08.09.2025	0,061	0,002	6,58	6,64	6,45	6,56	-0,11	24	0	0	69	58,8	10,15	0	0	-
09.09.2025	0,067	0,002	12,37	12,41	12,16	12,23	-0,07	24	0	0	64,7	59,2	5,43	0	0	-
10.09.2025	0,143	0	18,33	18,37	17,97	18,12	-0,15	24	0	0	65,7	57,4	8,29	0	0	-
11.09.2025	0,201	0	16,84	16,9	16,47	16,63	-0,16	24	0	0	67,9	55,2	12,66	0	0	-
12.09.2025	0,187	0	17,73	17,8	17,35	17,56	-0,21	24	0	0	67,2	55,8	11,32	0	0	-
13.09.2025	0,141	0	21	21,09	20,56	20,74	-0,18	24	0	0	65,8	58,5	7,32	0	0	-
14.09.2025	0,152	0	17,5	17,59	17,12	17,31	-0,19	24	0	0	67	57,6	9,45	0	0	-
15.09.2025	0,201	0	17,41	17,47	17,02	17,21	-0,19	24	0	0	68	55,6	12,4	0	0	-
16.09.2025	0,193	0	16,89	16,95	16,53	16,72	-0,19	24	0	0	67,8	55,6	12,21	0	0	-
17.09.2025	0,21	0,001	20,27	20,33	19,87	20	-0,13	24	0	0	66,8	56	10,83	0	0	-
18.09.2025	0,213	0	16,64	16,7	16,28	16,46	-0,18	24	0	0	68,2	54,7	13,52	0	0	-
19.09.2025	0,191	0	14,05	14,14	13,71	13,98	-0,27	24	0	0	69,1	54,4	14,68	0	0	-
20.09.2025	0,142	0,01	23,33	23,2	22,86	22,84	0,02	24	0	0	64,9	58,6	6,23	0	0	-
Итого:	2,591	0	414,57	416,05	406,56	409,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,591															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2025	169,843	9708,31	9629,99	9476,87	9490,65
20.09.2025	172,434	10122,88	10046,04	9883,43	9900,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 12:21:21