

#103538#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2024 по 16.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа № 9, МАОУ СОШ
Лужская 27, Калининград

Заводской номер счётчика 00105600	Показания прибора, Гкал 16.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1297,344	1250,705	46.639

Подпись исполнителя



с 14.12.24 по 16.12.24



#103537#

Отчёт за период с 20.11.2024 по 16.12.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

5522

ВКТ-7

00105600

1

18.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2024	0,5	1,962	0	93,33	92,3	90,88	90,96	-0,08	24	0	0	76,9	55,3	21,64	0	0
22.11.2024	0,5	1,972	0	95,96	94,95	93,42	93,56	-0,14	24	0	0	76,9	55,7	21,17	0	0
23.11.2024	0,5	1,895	0	100,94	100	98,31	98,52	-0,21	24	0	0	75,9	56,6	19,38	0	0
24.11.2024	1,2	1,852	0	96,73	95,8	94,23	94,41	-0,18	24	0	0	75,7	55,9	19,76	0	0
25.11.2024	5,9	1,601	0	83,99	83,19	82,09	82,18	-0,09	24	0	0	70,5	50,9	19,56	0	0
26.11.2024	7,3	1,471	0	71,84	71,08	70,22	70,24	-0,02	24	0	0	69,7	48,7	20,97	0	0
27.11.2024	4,7	1,646	0	87,98	87,13	86,03	86,03	0	24	0	0	70,4	51,2	19,12	0	0
28.11.2024	4,4	1,673	0,001	89,8	88,93	87,76	87,81	-0,05	24	0	0	70,7	51,5	19,12	0	0
29.11.2024	4,2	1,67	0	86,53	85,68	84,56	84,62	-0,06	24	0	0	70,8	51	19,78	0	0
30.11.2024	4,1	1,593	0	92,73	91,93	90,64	90,74	-0,1	24	0	0	70,4	52,7	17,62	0	0
01.12.2024	2,2	1,66	0	89,68	88,83	87,54	87,63	-0,09	24	0	0	72,6	53,6	19	0	0
02.12.2024	2,9	1,807	0	95,25	94,32	92,96	93,02	-0,06	24	0	0	73	53,4	19,5	0	0
03.12.2024	-	1,628	0	84,54	83,71	82,61	82,67	-0,06	24	0	0	70,6	50,8	19,75	0	0
04.12.2024	-	1,799	0	90,21	89,26	87,99	88,04	-0,05	24	0	0	74,1	53,6	20,48	0	0
05.12.2024	-	1,811	0	90,14	89,2	87,95	88,01	-0,06	24	0	0	73,8	53,2	20,61	0	0
06.12.2024	-	1,901	0	91,93	90,91	89,61	89,67	-0,06	24	0	0	75,3	54,1	21,24	0	0
07.12.2024	-	1,811	0	86,37	85,41	84,07	84,2	-0,13	24	0	0	77,1	55,6	21,59	0	0
08.12.2024	-	1,775	0	91,47	90,54	89,12	89,23	-0,11	24	0	0	75,2	55,3	19,96	0	0
09.12.2024	-	1,893	0	95,9	94,89	93,49	93,55	-0,06	24	0	0	74,7	54,4	20,28	0	0
10.12.2024	-	2,003	0	93,14	92,09	90,61	90,72	-0,11	24	0	0	78,3	56,1	22,16	0	0
11.12.2024	-	1,889	0	91,02	90,04	88,66	88,75	-0,09	24	0	0	76,2	54,9	21,34	0	0
12.12.2024	-	1,922	0	98,5	97,5	95,97	96,12	-0,15	24	0	0	75,3	55,2	20,12	0	0
13.12.2024	-	2,075	0	97,14	96,03	94,46	94,57	-0,11	24	0	0	78,9	56,9	22,02	0	0
14.12.2024	-	1,918	0	95,87	94,87	93,27	93,41	-0,14	24	0	0	77,9	57,2	20,66	0	0
15.12.2024	-	1,832	0	103,95	103,03	101,42	101,52	-0,1	24	0	0	74,2	56,1	18,12	0	0
16.12.2024	-	1,58	0	78,8	77,98	77	77,01	-0,01	24	0	0	71,2	50,7	20,51	0	0
Итого:	3,3	46,639	0,001	2373,74	2349,6	2314,87	2317,19	-2,32	624	0	-	74,09	53,87	20,21	0	0

Общее время работы системы

624 час.

Период нормальной работы системы

624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.11.2024	1250,705	60295,08	59635,99	58789,92	58834,57
16.12.2024	1297,344	62668,82	61985,59	61104,79	61151,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения