

#13166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 14-22, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6725
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261220
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	2,222	125,72	122,73	122,73	24	0	0	73,3	55,3	18,06	0,76	0,5	2,5
02.03.2021	2,084	121,99	119,16	119,16	24	0	0	72	54,6	17,46	0,76	0,5	3,2
03.03.2021	2,419	110,8	108,02	108,02	24	0	0	75,6	53,2	22,33	0,76	0,5	1,3
04.03.2021	2,52	109,74	107	107	24	0	0	75,1	51,6	23,51	0,76	0,5	1,3
05.03.2021	2,897	110,77	107,84	107,84	24	0	0	77,6	50,8	26,81	0,76	0,5	-0,7
06.03.2021	2,764	112,17	109,28	109,28	24	0	0	76,7	51,4	25,25	0,76	0,5	1,4
07.03.2021	2,321	104,42	101,79	101,79	24	0	0	75,8	53	22,77	0,75	0,5	1,7
08.03.2021	2,166	102,71	100,06	100,06	24	0	0	76,8	55,3	21,58	0,76	0,5	0
09.03.2021	2,618	108,94	105,92	105,92	24	0	0	79,9	55,3	24,66	0,76	0,5	-1,7
10.03.2021	2,582	111,97	108,92	108,92	24	0	0	79	55,4	23,63	0,76	0,5	-0,7
11.03.2021	2,515	109,8	106,82	106,82	24	0	0	78,8	55,3	23,5	0,76	0,5	-0,8
12.03.2021	1,978	107,82	105,16	105,16	24	0	0	74,4	55,6	18,79	0,76	0,5	4,6
13.03.2021	1,66	105,44	103,01	103,01	24	0	0	72,1	56,1	16,07	0,75	0,5	4,9
14.03.2021	1,806	122,27	119,54	119,54	24	0	0	70,8	55,8	15,05	0,76	0,5	3,7
15.03.2021	1,964	125,83	122,98	122,98	24	0	0	71,4	55,4	15,92	0,66	0,45	3,2
16.03.2021	1,785	110,51	108,08	108,08	24	0	0	70,1	53,6	16,49	0,75	0,5	2,5
17.03.2021	2,051	111,52	108,92	108,92	24	0	0	72,4	53,6	18,81	0,75	0,5	1,6
18.03.2021	2,411	116,7	113,91	113,91	24	0	0	73,6	52,5	21,13	0,75	0,5	1
19.03.2021	2,681	110,87	108,03	108,03	24	0	0	76,2	51,5	24,79	0,76	0,5	-1,1
20.03.2021	2,857	111,2	108,24	108,24	24	0	0	78	51,6	26,35	0,77	0,49	-1,1
21.03.2021	2,673	106,61	103,83	103,83	24	0	0	76,8	51,2	25,69	0,76	0,49	1,8
22.03.2021	2,182	109,58	106,85	106,85	24	0	0	75,3	55	20,37	0,77	0,49	-
Итого:	51,156	2467,38	2406,09	2406,09	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,156												

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	129,977	4840,8	4695,49	4695,49
22.03.2021	181,133	7308,18	7101,58	7101,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 10:11:09