

#13164#

Отчёт по теплоснабжению за период с 30.04.2021 по 09.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 14-22, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6725
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261220
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.05.2021	2,099	170,84	167,29	167,29	24	0	0	68,1	55,6	12,51	0,58	0,39	7,3
02.05.2021	1,873	174,47	170,95	170,95	24	0	0	67,1	56,2	10,92	0,58	0,39	6,2
03.05.2021	2,109	179,04	175,31	175,31	24	0	0	67,8	55,8	12,02	0,64	0,49	5,8
04.05.2021	1,988	164,99	161,65	161,65	24	0	0	67,1	54,8	12,27	0,7	0,58	9,6
05.05.2021	2,071	162,32	158,98	158,98	24	0	0	67,7	54,7	13	0,7	0,58	10,4
06.05.2021	2,177	157,22	153,94	153,94	24	0	0	67,8	53,6	14,12	0,7	0,58	6,9
07.05.2021	2,313	159,27	155,95	155,95	24	0	0	68	53,2	14,83	0,7	0,58	6,9
08.05.2021	2,575	164,64	161,24	161,24	24	0	0	68	52	15,95	0,7	0,58	6,3
09.05.2021	2,829	164,16	160,76	160,76	24	0	0	67,8	50,3	17,59	0,71	0,58	-
Итого:	20,034	1496,95	1466,07	1466,07	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,034												

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.04.2021	347,001	18306,9	17866,94	17866,94
09.05.2021	367,035	19803,85	19333,01	19333,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 16:38:07