

#130889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 14-22, Калининград
5346
6725
ВКТ-7
00261220
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.05.2025	0,388	61,69	60,4	60,4	24	0	0	68,9	62,5	6,41	0,64	0,61	-
02.05.2025	0,4	63,09	61,69	61,69	24	0	0	69,8	63,3	6,47	0,62	0,59	-
03.05.2025	0,322	61,09	59,87	59,87	24	0	0	66,7	61,4	5,36	0,64	0,61	-
04.05.2025	0,376	62,38	61,08	61,08	24	0	0	69,4	63,2	6,13	0,64	0,61	-
05.05.2025	0,374	61,23	59,92	59,92	24	0	0	69,1	62,9	6,22	0,64	0,61	-
06.05.2025	0,372	62,5	61,16	61,16	24	0	0	69,1	63,1	6,04	0,61	0,58	-
07.05.2025	0,917	71,03	69,54	69,54	24	0	0	68,4	55,2	13,2	0,66	0,62	-
08.05.2025	0,36	63,87	62,53	62,53	24	0	0	69	63,2	5,72	0,66	0,62	-
09.05.2025	0,328	64,21	62,83	62,83	24	0	0	69,2	64	5,24	0,66	0,62	-
10.05.2025	0,332	63,95	62,58	62,58	24	0	0	69,2	63,8	5,36	0,66	0,62	-
11.05.2025	0,35	63,73	62,41	62,41	24	0	0	69	63,4	5,6	0,66	0,62	-
12.05.2025	0,335	63,54	62,17	62,17	24	0	0	69	63,6	5,39	0,66	0,62	-
13.05.2025	0,345	64,24	62,83	62,83	24	0	0	69,5	64	5,5	0,6	0,58	-
14.05.2025	-0,081	57,07	56,16	56,16	24	0	0	57,8	59,3	-1,56	0,65	0,62	-
15.05.2025	0,302	57,57	56,37	56,37	24	0	0	68,4	63,1	5,3	0,46	0,44	-
16.05.2025	-0,122	52,43	51,7	51,7	24	0	0	54,1	56,6	-2,51	0,66	0,62	-
17.05.2025	0,349	59,51	58,27	58,27	24	0	0	69,1	63,1	6	0,66	0,62	-
18.05.2025	0,359	62,57	61,19	61,19	24	0	0	69,4	63,5	5,86	0,66	0,62	-
19.05.2025	0,41	72,56	70,96	70,96	24	0	0	69,7	63,9	5,74	0,66	0,62	-
20.05.2025	0,357	66,3	64,84	64,84	24	0	0	69,9	64,4	5,52	0,66	0,62	-
21.05.2025	0,353	67,03	65,58	65,58	24	0	0	69,8	64,4	5,38	0,66	0,62	-
22.05.2025	1,097	199,44	195,08	195,08	24	0	0	69,8	64,2	5,61	0,66	0,62	-
23.05.2025	1,227	248,53	243,17	243,17	24	0	0	69,4	64,4	5,04	0,66	0,62	-
Итого:	9,45	1769,56	1732,33	1732,33	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,45												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.04.2025	6,102	1194,25	1169,78	1169,78
23.05.2025	15,552	2963,81	2902,11	2902,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 11:05:59