

# #13163#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 14-22, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6725  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261220  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,748	162,02	158,67	158,67	24	0	0	68	57	10,99	0,72	0,57	16
25.05.2021	1,768	171,69	168,18	168,18	24	0	0	67,2	56,7	10,5	0,72	0,57	-
26.05.2021	1,758	164,1	160,68	160,68	24	0	0	68	57	10,91	0,72	0,57	-
27.05.2021	1,755	163,32	159,93	159,93	24	0	0	68,1	57,1	10,95	0,72	0,57	-
28.05.2021	1,779	163,07	159,7	159,7	24	0	0	68	56,8	11,12	0,72	0,57	11
29.05.2021	1,897	171,8	168,27	168,27	24	0	0	67,5	56,2	11,26	0,72	0,57	12,3
30.05.2021	1,994	175,43	171,85	171,85	24	0	0	67,5	55,9	11,58	0,72	0,57	-
31.05.2021	1,962	166,41	162,99	162,99	24	0	0	67,8	55,8	12,01	0,72	0,57	16
01.06.2021	2,089	162,15	158,79	158,79	24	0	0	67,9	54,7	13,14	0,71	0,57	-
02.06.2021	2,443	165,32	161,94	161,94	24	0	0	67,4	52,4	15,07	0,61	0,49	-
03.06.2021	1,564	112,8	110,6	110,6	24	0	0	65,8	51,7	14,08	0,71	0,57	15
04.06.2021	1,693	153,37	150,23	150,23	24	0	0	67,8	56,6	11,25	0,71	0,57	-
05.06.2021	1,541	155,67	152,54	152,54	24	0	0	67	57	10,09	0,71	0,57	13,4
06.06.2021	1,653	153,5	150,34	150,34	24	0	0	67,9	56,9	10,98	0,71	0,57	22
07.06.2021	1,549	155,21	152,04	152,04	24	0	0	67,3	57,2	10,17	0,71	0,57	-
08.06.2021	1,557	150,24	147,12	147,12	24	0	0	68	57,4	10,57	0,71	0,57	18,8
09.06.2021	1,465	146,2	143,18	143,18	24	0	0	68	57,8	10,21	0,71	0,57	21
10.06.2021	1,478	149,03	145,93	145,93	24	0	0	67,9	57,8	10,11	0,71	0,57	-
11.06.2021	1,48	148,21	145,16	145,16	24	0	0	67,9	57,7	10,19	0,71	0,57	-
12.06.2021	1,5	148,7	145,61	145,61	24	0	0	67,9	57,6	10,27	0,72	0,58	-
13.06.2021	1,582	154,93	151,74	151,74	24	0	0	67,6	57,2	10,4	0,72	0,57	-
14.06.2021	1,737	154,95	151,75	151,75	24	0	0	67,9	56,4	11,43	0,72	0,57	-
15.06.2021	1,788	150,56	147,46	147,46	24	0	0	68	55,9	12,11	0,72	0,57	-
16.06.2021	2,045	152,4	149,24	149,24	24	0	0	68	54,3	13,7	0,72	0,57	-
17.06.2021	2,126	146,29	143,24	143,24	24	0	0	68,1	53,3	14,83	0,72	0,57	-
18.06.2021	1,548	147,79	144,73	144,73	24	0	0	67,8	57,2	10,68	0,72	0,57	-
19.06.2021	1,341	141,68	138,78	138,78	24	0	0	68	58,3	9,65	0,72	0,57	-
20.06.2021	1,338	140,02	137,11	137,11	24	0	0	67,9	58,1	9,74	0,72	0,57	-
21.06.2021	1,236	131,46	128,75	128,75	24	0	0	67,9	58,3	9,58	0,72	0,57	-
22.06.2021	1,202	124,67	122,05	122,05	24	0	0	68,1	58,3	9,81	0,72	0,57	-
23.06.2021	1,18	124,79	122,2	122,2	24	0	0	68,1	58,4	9,63	0,72	0,57	-
Итого:	51,796	4707,78	4610,8	4610,8	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,796												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	387,767	21559,39	21052,57	21052,57
23.06.2021	439,563	26267,17	25663,37	25663,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 8:00:34