

#133917#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 14-22, Калининград
5346
6725
ВКТ-7
00261220
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,266	252,1	246,64	246,64	24	0	0	69,6	64,5	5,12	0,66	0,62	-
25.05.2025	1,348	247,76	242,32	242,32	24	0	0	70,2	64,6	5,55	0,66	0,62	-
26.05.2025	0,708	144,75	141,59	141,59	24	0	0	69,9	64,9	4,99	0,66	0,62	-
27.05.2025	0,341	68,63	67,14	67,14	24	0	0	70,1	65	5,08	0,66	0,62	-
28.05.2025	0,349	68,86	67,32	67,32	24	0	0	70,1	65	5,14	0,66	0,61	-
29.05.2025	0,662	129,59	126,76	126,76	24	0	0	69,8	64,6	5,22	0,66	0,62	-
30.05.2025	0,362	170,51	166,79	166,79	24	0	0	69,9	67,7	2,18	0,66	0,62	-
31.05.2025	0,203	29,27	28,64	28,64	24	0	0	69,5	62,4	7,12	0,66	0,62	-
01.06.2025	0,401	65,81	64,37	64,37	24	0	0	70,3	64	6,21	0,66	0,62	-
02.06.2025	0,398	98,76	96,58	96,58	24	0	0	69,7	65,6	4,13	0,66	0,62	-
03.06.2025	0,903	149,29	146,02	146,02	24	0	0	70	63,8	6,18	0,66	0,62	-
04.06.2025	0,422	75,14	73,49	73,49	24	0	0	70,2	64,4	5,71	0,66	0,62	-
05.06.2025	0,489	86,85	84,95	84,95	24	0	0	69,9	64,1	5,76	0,66	0,62	-
06.06.2025	1,032	196,36	192,04	192,04	24	0	0	70	64,6	5,37	0,66	0,62	-
07.06.2025	0,384	67,97	66,47	66,47	24	0	0	70,1	64,4	5,77	0,66	0,62	-
08.06.2025	0,385	68,52	67,02	67,02	24	0	0	69,9	64,2	5,73	0,66	0,62	-
09.06.2025	0,361	66,86	65,38	65,38	24	0	0	69,6	64,1	5,51	0,66	0,62	-
10.06.2025	0,345	65,67	64,29	64,29	24	0	0	69,5	64,1	5,36	0,66	0,62	-
11.06.2025	0,314	60,09	58,78	58,78	24	0	0	69,7	64,4	5,37	0,66	0,62	-
12.06.2025	0,3	56,95	55,7	55,7	24	0	0	69,7	64,3	5,4	0,66	0,62	-
13.06.2025	0,335	59,46	58,17	58,17	24	0	0	69,9	64,2	5,74	0,66	0,62	-
14.06.2025	0,322	59,38	58,14	58,14	24	0	0	69,3	63,8	5,54	0,66	0,62	-
15.06.2025	0,372	65,13	63,69	63,69	24	0	0	70,2	64,4	5,79	0,65	0,61	-
16.06.2025	0,435	78,61	76,99	76,99	24	0	0	68,3	62,7	5,61	0,66	0,62	-
17.06.2025	0,315	59,35	58,07	58,07	24	0	0	69,8	64,4	5,4	0,5	0,48	-
18.06.2025	0,047	57,39	56,44	56,44	24	0	0	58	57,3	0,72	0,64	0,6	-
19.06.2025	0,311	57,19	56	56	24	0	0	68,8	63,2	5,56	0,65	0,61	-
20.06.2025	0,27	56,25	54,98	54,98	24	0	0	70	65,1	4,93	0,65	0,61	-
21.06.2025	0,321	62,92	61,51	61,51	24	0	0	70	64,8	5,23	0,65	0,61	-
22.06.2025	0,297	59,38	58,1	58,1	24	0	0	69,8	64,6	5,12	0,66	0,61	-
23.06.2025	0,325	63,73	62,3	62,3	24	0	0	70,1	64,9	5,2	0,66	0,61	-
Итого:	14,323	2848,53	2786,68	2786,68	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,323												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	15,552	2963,81	2902,11	2902,11
23.06.2025	29,875	5812,34	5688,79	5688,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 15:11:16