

# #13162#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 14-22, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6725  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261220  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	1,194	119,94	117,33	117,33	24	0	0	69,5	59,3	10,16	0,72	0,57	-
25.07.2021	1,227	114,98	112,45	112,45	24	0	0	70,1	59,2	10,89	0,73	0,57	-
26.07.2021	1,278	110,21	107,76	107,76	24	0	0	70,6	58,8	11,85	0,73	0,57	-
27.07.2021	1,276	108,63	106,22	106,22	24	0	0	70,6	58,6	12	0,72	0,57	-
28.07.2021	1,358	109,35	106,96	106,96	24	0	0	70,2	57,6	12,67	0,73	0,57	-
29.07.2021	1,466	108,86	106,48	106,48	24	0	0	70,1	56,3	13,74	0,73	0,57	-
30.07.2021	1,606	108,85	106,44	106,44	24	0	0	70,4	55,3	15,04	0,73	0,57	-
31.07.2021	1,309	113,31	110,84	110,84	24	0	0	70,2	58,4	11,78	0,72	0,57	-
01.08.2021	1,236	117,07	114,48	114,48	24	0	0	70,1	59,4	10,78	0,73	0,57	-
02.08.2021	1,215	116,85	114,27	114,27	24	0	0	70,2	59,6	10,6	0,72	0,57	-
03.08.2021	1,214	115,01	112,46	112,46	24	0	0	70,6	59,8	10,77	0,72	0,57	-
04.08.2021	1,258	116,03	113,41	113,41	24	0	0	70,6	59,6	11,06	0,72	0,58	-
05.08.2021	1,271	122,5	119,83	119,83	24	0	0	69,9	59,3	10,6	0,72	0,58	-
06.08.2021	1,276	128,85	126,08	126,08	24	0	0	69,7	59,6	10,1	0,73	0,58	-
07.08.2021	1,347	129	126,15	126,15	24	0	0	70,3	59,6	10,68	0,72	0,58	-
08.08.2021	1,39	128,44	125,59	125,59	24	0	0	70,5	59,5	11,05	0,72	0,58	-
09.08.2021	1,404	131,54	128,66	128,66	24	0	0	70,2	59,3	10,88	0,72	0,58	-
10.08.2021	1,413	127,31	124,5	124,5	24	0	0	70,4	59,1	11,32	0,72	0,58	-
11.08.2021	1,503	126,69	123,86	123,86	24	0	0	70,4	58,3	12,11	0,72	0,57	-
12.08.2021	1,713	128,85	125,97	125,97	24	0	0	70,4	56,8	13,57	0,72	0,58	-
13.08.2021	1,899	127,82	125,03	125,03	24	0	0	70	54,9	15,18	0,72	0,58	-
14.08.2021	1,64	127,85	125,04	125,04	24	0	0	70	56,9	13,11	0,72	0,57	-
15.08.2021	1,343	128,43	125,56	125,56	24	0	0	70,5	59,9	10,66	0,72	0,57	-
16.08.2021	1,303	129,85	126,96	126,96	24	0	0	70,4	60,2	10,25	0,72	0,57	-
17.08.2021	1,312	136,67	133,68	133,68	24	0	0	70	60,2	9,79	0,72	0,58	-
18.08.2021	1,293	134,99	131,99	131,99	24	0	0	70,2	60,4	9,77	0,72	0,58	-
19.08.2021	1,405	138,37	135,28	135,28	24	0	0	70,4	60,1	10,36	0,72	0,58	-
20.08.2021	1,433	137,49	134,43	134,43	24	0	0	70,4	59,8	10,63	0,72	0,58	-
21.08.2021	1,444	139,97	136,85	136,85	24	0	0	70,4	59,8	10,54	0,72	0,58	-
22.08.2021	1,547	143,43	140,24	140,24	24	0	0	70,4	59,4	11,01	0,72	0,58	-
23.08.2021	1,56	141,42	138,32	138,32	24	0	0	70,3	59	11,25	0,72	0,58	-
Итого:	43,133	3868,56	3783,12	3783,12	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,133												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	465,17	28678,56	28024	28024
23.08.2021	508,303	32547,12	31807,12	31807,12

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 19:44:54