

#13161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 14-22, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6725
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261220
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	2,013	287,97	281,57	281,57	24	0	0	70,3	63,2	7,12	0,71	0,58	-
25.09.2021	2,046	290,75	284,34	284,34	24	0	0	70,3	63,1	7,17	0,71	0,58	-
26.09.2021	2,232	284,78	278,46	278,46	24	0	0	70,5	62,5	7,99	0,71	0,58	-
27.09.2021	1,991	279,13	272,96	272,96	24	0	0	70,4	63,1	7,27	0,71	0,58	-
28.09.2021	2,071	281,21	274,94	274,94	24	0	0	70,7	63,2	7,51	0,62	0,47	-
29.09.2021	1,657	318,81	312,56	312,56	24	0	0	65,3	60	5,28	0,61	0,4	-
30.09.2021	2,121	508,02	497,5	497,5	24	0	0	67,8	63,6	4,22	0,68	0,43	-
Итого:	14,131	2250,67	2202,33	2202,33	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,131												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	567,274	42027,07	41076,92	41076,92
30.09.2021	581,405	44277,74	43279,25	43279,25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:48:57