

#13172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 14-22, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6725
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261220
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,831	189,85	185,84	185,84	24	0	0	68,6	58,8	9,86	0,58	0,57	-
25.09.2022	2,008	189,75	185,7	185,7	24	0	0	68,7	57,9	10,81	0,58	0,57	-
26.09.2022	1,868	182,99	179,11	179,11	24	0	0	68,5	58	10,43	0,58	0,57	-
27.09.2022	1,89	179,32	175,53	175,53	24	0	0	68,5	57,7	10,78	0,58	0,57	-
28.09.2022	1,829	164,45	161,03	161,03	24	0	0	67,8	56,4	11,38	0,53	0,49	-
29.09.2022	1,717	272,16	266,55	266,55	24	0	0	67,1	60,6	6,44	0,48	0,41	-
30.09.2022	2,043	390,01	381,72	381,72	24	0	0	68,6	63,3	5,33	0,49	0,41	-
01.10.2022	2,102	417,31	407,96	407,96	24	0	0	70,6	65,5	5,13	0,48	0,41	-
02.10.2022	2,261	393,2	384,94	384,94	24	0	0	68,2	62,3	5,86	0,52	0,42	-
03.10.2022	2,013	448,66	439,55	439,55	24	0	0	67	62,4	4,55	0,58	0,43	-
04.10.2022	1,385	389,59	381,46	381,46	24	0	0	68	64,4	3,6	0,59	0,44	-
Итого:	20,947	3217,29	3149,39	3149,39	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,947												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2371,878	146347,88	143017,07	143017,07
04.10.2022	2392,825	149565,17	146166,46	146166,46

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:45:05