

#75762#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8354
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050379
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2024 | 1,543 | 0 | 15,019 | 0 | 0 | 14,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 45,9 | 0,57 | 0,48 | - |
| 25.02.2024 | 1,678 | 0 | 16,833 | 0 | 0 | 16,451 | 0 | 0 | 23 | 1 | 71,3 | 47 | 0,57 | 0,48 | - |
| 26.02.2024 | 1,532 | 0 | 15,342 | 0 | 0 | 14,995 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 46,8 | 0,57 | 0,48 | - |
| 27.02.2024 | 1,546 | 0 | 14,273 | 0 | 0 | 13,949 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 44,7 | 0,57 | 0,48 | - |
| 28.02.2024 | 1,586 | 0 | 15,7 | 0 | 0 | 15,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 46,2 | 0,57 | 0,48 | - |
| 29.02.2024 | 1,859 | 0 | 20,148 | 0 | 0 | 19,705 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 47,6 | 0,56 | 0,49 | - |
| 01.03.2024 | 1,361 | 0 | 11,784 | 0 | 0 | 11,517 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 43,1 | 0,57 | 0,49 | - |
| 02.03.2024 | 1,447 | 0 | 12,785 | 0 | 0 | 12,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 43,7 | 0,57 | 0,49 | - |
| 03.03.2024 | 1,564 | 0 | 16,325 | 0 | 0 | 15,979 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 45,2 | 0,57 | 0,49 | - |
| 04.03.2024 | 1,743 | 0 | 19,76 | 0 | 0 | 19,323 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,7 | 0,56 | 0,49 | - |
| 05.03.2024 | 1,84 | 0 | 21,632 | 0 | 0 | 21,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 48,7 | 0,56 | 0,49 | - |
| 06.03.2024 | 1,918 | 0 | 20,667 | 0 | 0 | 20,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 49,6 | 0,57 | 0,5 | - |
| 07.03.2024 | 2,13 | 0 | 23,994 | 0 | 0 | 23,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 53 | 0,57 | 0,5 | - |
| 08.03.2024 | 2,201 | 0 | 24,169 | 0 | 0 | 23,569 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 52,7 | 0,57 | 0,5 | - |
| 09.03.2024 | 2,369 | 0 | 25,82 | 0 | 0 | 25,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 53,9 | 0,57 | 0,5 | - |
| 10.03.2024 | 2,118 | 0 | 23,565 | 0 | 0 | 22,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 53,6 | 0,57 | 0,5 | - |
| 11.03.2024 | 1,964 | 0 | 21,604 | 0 | 0 | 21,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 50,7 | 0,57 | 0,5 | - |
| 12.03.2024 | 1,95 | 0 | 21,2 | 0 | 0 | 20,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 49,5 | 0,57 | 0,5 | - |
| 13.03.2024 | 1,756 | 0 | 17,427 | 0 | 0 | 17,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 47 | 0,58 | 0,49 | - |
| 14.03.2024 | 1,467 | 0 | 13,118 | 0 | 0 | 12,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 43,9 | 0,59 | 0,49 | - |
| 15.03.2024 | 1,224 | 0 | 10,504 | 0 | 0 | 10,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 42,3 | 0,59 | 0,49 | - |
| 16.03.2024 | 1,441 | 0 | 12,795 | 0 | 0 | 12,505 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 43,7 | 0,59 | 0,5 | - |
| 17.03.2024 | 2,048 | 0 | 22,462 | 0 | 0 | 21,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 50,4 | 0,57 | 0,5 | - |
| 18.03.2024 | 2,003 | 0 | 20,638 | 0 | 0 | 20,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 50,6 | 0,58 | 0,5 | - |
| 19.03.2024 | 2,064 | 0 | 21,704 | 0 | 0 | 21,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 50,5 | 0,58 | 0,5 | - |
| 20.03.2024 | 1,773 | 0 | 18,263 | 0 | 0 | 17,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 49,2 | 0,58 | 0,5 | - |
| 21.03.2024 | 1,64 | 0 | 15,517 | 0 | 0 | 15,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 45,6 | 0,58 | 0,49 | - |
| 22.03.2024 | 1,576 | 0 | 14,622 | 0 | 0 | 14,289 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 45 | 0,58 | 0,49 | - |
| 23.03.2024 | 1,658 | 0 | 15,418 | 0 | 0 | 15,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 44,6 | 0,58 | 0,49 | - |
| Итого: | 50,999 | 0 | 523,088 | 0 | 0 | 510,916 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,181 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2024 | 802,135 | 10674,773 | 0,39 | 0 | 10435,776 | 0,307 | 0 | 17174 | 499 |
| 23.03.2024 | 853,133 | 11197,864 | 0,39 | 0 | 10946,691 | 0,307 | 0 | 17869 | 500 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:21:53