

#296929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8354
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050379
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,868	0	23,584	0	0	23,04	0	0	24	0	71,8	52,5	0,57	0,49	-
20.03.2026	1,786	0	18,013	0	0	17,589	0	0	24	0	72,7	48,5	0,57	0,48	-
21.03.2026	1,966	0	22,905	0	0	22,363	0	0	24	0	72,9	51,9	0,57	0,49	-
22.03.2026	1,866	0	21,483	0	0	20,975	0	0	24	0	73	51,8	0,58	0,49	-
23.03.2026	1,495	0	15,045	0	0	14,693	0	0	24	0	72,7	48,4	0,59	0,49	-
24.03.2026	1,349	0	13,21	0	0	12,904	0	0	24	0	72,1	47,2	0,58	0,49	-
25.03.2026	1,246	0	10,839	0	0	10,583	0	0	24	0	72,8	44,7	0,59	0,49	-
26.03.2026	1,717	0	16,793	0	0	16,396	0	0	24	0	72,9	47,9	0,58	0,49	-
27.03.2026	1,955	0	21,611	0	0	21,103	0	0	24	0	72,7	50,6	0,58	0,49	-
28.03.2026	1,8	0	18,903	0	0	18,455	0	0	24	0	73	49,8	0,59	0,49	-
29.03.2026	1,675	0	16,115	0	0	15,736	0	0	24	0	72,7	47,3	0,6	0,49	-
30.03.2026	1,663	0	15,998	0	0	15,618	0	0	24	0	73,2	47,8	0,59	0,49	-
31.03.2026	1,754	0	17,617	0	0	17,202	0	0	24	0	72,7	48,4	0,58	0,49	-
01.04.2026	1,866	0	20,319	0	0	19,837	0	0	24	0	73,1	50,6	0,58	0,49	-
02.04.2026	1,858	0	21,738	0	0	21,222	0	0	24	0	73	52,1	0,58	0,49	-
03.04.2026	1,903	0	21,438	0	0	20,933	0	0	24	0	72,7	51	0,58	0,49	-
04.04.2026	1,786	0	17,396	0	0	16,984	0	0	24	0	73	47,9	0,58	0,49	-
05.04.2026	1,497	0	13,825	0	0	13,499	0	0	24	0	72,8	46,3	0,59	0,49	-
06.04.2026	1,607	0	14,914	0	0	14,562	0	0	24	0	72,8	46,5	0,59	0,49	-
07.04.2026	1,868	0	18,559	0	0	18,12	0	0	24	0	72,9	48,3	0,58	0,49	-
08.04.2026	2,038	0	21,94	0	0	21,422	0	0	24	0	72,8	50,1	0,58	0,49	-
09.04.2026	2,009	0	23,656	0	0	23,124	0	0	24	0	70,8	50,1	0,55	0,48	-
10.04.2026	1,8	0	20,017	0	0	19,548	0	0	24	0	72,6	50,6	0,56	0,48	-
11.04.2026	1,621	0	15,724	0	0	15,352	0	0	24	0	73	47,8	0,58	0,48	-
12.04.2026	1,493	0	14,972	0	0	14,615	0	0	24	0	73,2	48,9	0,58	0,48	-
13.04.2026	1,485	0	14,076	0	0	13,744	0	0	24	0	72,8	47	0,58	0,48	-
14.04.2026	1,438	0	12,967	0	0	12,658	0	0	24	0	73	45,9	0,58	0,48	-
15.04.2026	1,432	0	12,603	0	0	12,302	0	0	24	0	73,2	45,4	0,58	0,48	-
16.04.2026	1,506	0	14,868	0	0	14,519	0	0	24	0	72,7	47,9	0,58	0,48	-
17.04.2026	1,683	0	16,323	0	0	15,936	0	0	24	0	72,9	47,7	0,58	0,48	-
18.04.2026	1,421	0	13,349	0	0	13,035	0	0	24	0	72,7	46,7	0,58	0,48	-
Итого:	52,451	0	540,8	0	0	528,069	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,528														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	37,485	417,258	8,8	0	407,403	0	0	491	233
18.04.2026	89,937	958,057	8,8	0	935,473	0	0	1235	233

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:29:59