

#13136#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8354
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 17050379
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,962	0	24,98	0	0	24,423	0	0	24	0	70,6	51,5	0,6	0,48	4,6
25.04.2021	1,867	0	23,266	0	0	22,745	0	0	24	0	70,7	51,1	0,6	0,48	4
26.04.2021	1,973	0	25,4	0	0	24,833	0	0	24	0	70,6	51,7	0,6	0,48	3,7
27.04.2021	1,929	0	24,084	0	0	23,548	0	0	24	0	70,5	51	0,6	0,48	2,9
28.04.2021	1,704	0	21,79	0	0	21,306	0	0	24	0	70,4	51,3	0,61	0,48	4,1
29.04.2021	1,554	0	18,123	0	0	17,719	0	0	24	0	70,6	49,6	0,61	0,47	6,7
30.04.2021	0,801	0	14,59	0	0	14,292	0	0	24	0	67,2	53,9	0,55	0,43	9,3
01.05.2021	0,467	0	15,134	0	0	14,828	0	0	24	0	66,8	59,4	0,57	0,41	7
02.05.2021	0,565	0	10,971	0	0	10,731	0	0	24	0	69,9	57,3	0,56	0,42	7,3
03.05.2021	0,387	0	8,678	0	0	8,487	0	0	24	0	70	59,2	0,55	0,42	6,2
04.05.2021	0,461	0	10,302	0	0	10,081	0	0	24	0	69,2	58,3	0,56	0,42	5,8
05.05.2021	0,369	0	8,217	0	0	8,041	0	0	24	0	69	58,1	0,56	0,42	9,6
06.05.2021	0,432	0	9,709	0	0	9,502	0	0	24	0	68,9	58,1	0,56	0,42	10,4
07.05.2021	0,465	0	9,748	0	0	9,536	0	0	24	0	69,6	58	0,56	0,42	6,9
08.05.2021	0,578	0	11,984	0	0	11,725	0	0	24	0	69,5	57,7	0,56	0,42	6,9
09.05.2021	0,171	0	4,075	0	0	3,986	0	0	24	0	69,8	59,6	0,57	0,4	6,3
10.05.2021	0,404	0	15,918	0	0	15,607	0	0	13	11	65,7	59,6	0,57	0,42	11,1
11.05.2021	0,465	0	23,264	0	0	22,823	0	0	24	0	64,6	59,8	0,57	0,42	17,8
12.05.2021	0,414	0	22,686	0	0	22,258	0	0	24	0	64,4	60	0,57	0,41	19,7
13.05.2021	0,437	0	21,456	0	0	21,059	0	0	24	0	63,8	58,8	0,57	0,41	19,2
14.05.2021	0,395	0	16,519	0	0	16,234	0	0	24	0	61,4	55,6	0,57	0,42	9,9
15.05.2021	0,323	0	15,175	0	0	14,915	0	0	24	0	61,2	56,1	0,57	0,41	10,6
16.05.2021	0,532	0	14,043	0	0	13,786	0	0	24	0	63,5	54,3	0,57	0,41	10
17.05.2021	0,334	0	14,001	0	0	13,761	0	0	24	0	61,2	55,4	0,56	0,41	12,5
18.05.2021	0,397	0	17,426	0	0	17,127	0	0	24	0	61,1	55,6	0,57	0,4	14,5
19.05.2021	0,342	0	18,415	0	0	18,112	0	0	24	0	59,9	55,5	0,56	0,41	11,4
20.05.2021	0,394	0	22,694	0	0	22,326	0	0	24	0	59,4	55,2	0,53	0,39	10,4
21.05.2021	0,344	0	12,124	0	0	11,908	0	0	24	0	62,4	55,6	0,57	0,41	-
22.05.2021	0,431	0	13,614	0	0	13,369	0	0	24	0	62,8	55,1	0,58	0,41	14
23.05.2021	0,434	0	13,177	0	0	12,939	0	0	24	0	63	55	0,58	0,41	-
Итого:	21,331	0	481,563	0	0	472,007	0	0	709	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,095														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 709

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1192,602	16592,463	14,3	0	16221,234	13,007	0	22058	7615
23.05.2021	1213,933	17074,027	14,3	0	16693,239	13,007	0	22767	7626

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:16:06