

# #13135#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8354  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17050379  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,358	0	11,553	0	0	11,344	0	0	24	0	63	55,5	0,57	0,41	-
25.05.2021	0,404	0	13,719	0	0	13,474	0	0	24	0	62,5	55,4	0,57	0,41	16
26.05.2021	0,307	0	11,771	0	0	11,564	0	0	24	0	62	55,7	0,58	0,41	-
27.05.2021	0,37	0	12,58	0	0	12,355	0	0	24	0	62,6	55,4	0,58	0,41	-
28.05.2021	0,5	0	13,796	0	0	13,542	0	0	24	0	63,5	54,7	0,57	0,41	-
29.05.2021	0,365	0	12,248	0	0	12,03	0	0	24	0	62,5	55,3	0,57	0,41	11
30.05.2021	0,443	0	12,62	0	0	12,392	0	0	24	0	63	54,5	0,57	0,41	12,3
31.05.2021	0,354	0	11,578	0	0	11,371	0	0	24	0	62,7	55,3	0,57	0,41	-
01.06.2021	0,395	0	12,548	0	0	12,323	0	0	24	0	62,7	55,1	0,57	0,41	16
02.06.2021	0,409	0	12,991	0	0	12,76	0	0	24	0	62,6	54,9	0,57	0,41	-
03.06.2021	0,401	0	15,915	0	0	15,639	0	0	24	0	61,6	55,5	0,57	0,41	-
04.06.2021	0,344	0	15,151	0	0	14,892	0	0	24	0	61,2	55,7	0,57	0,41	15
05.06.2021	0,426	0	16,214	0	0	15,933	0	0	24	0	61,6	55,3	0,57	0,41	-
06.06.2021	0,363	0	15,305	0	0	15,041	0	0	24	0	61,4	55,7	0,57	0,41	13,4
07.06.2021	0,354	0	15,751	0	0	15,481	0	0	24	0	61,1	55,7	0,57	0,41	22
08.06.2021	0,342	0	14,611	0	0	14,359	0	0	24	0	61,4	55,7	0,55	0,4	-
09.06.2021	0,36	0	15,165	0	0	14,904	0	0	24	0	61,5	55,7	0,57	0,41	18,8
10.06.2021	0,352	0	15,182	0	0	14,92	0	0	24	0	61,4	55,8	0,57	0,41	21
11.06.2021	0,385	0	15,204	0	0	14,941	0	0	24	0	61,6	55,5	0,57	0,41	-
12.06.2021	0,34	0	15,243	0	0	14,982	0	0	24	0	61,1	55,7	0,57	0,41	-
13.06.2021	0,366	0	15,486	0	0	15,22	0	0	24	0	61,3	55,6	0,57	0,42	-
14.06.2021	0,433	0	12,969	0	0	12,735	0	0	24	0	62,9	54,8	0,57	0,42	-
15.06.2021	0,401	0	15,902	0	0	15,626	0	0	24	0	61,6	55,5	0,57	0,42	-
16.06.2021	0,395	0	15,973	0	0	15,696	0	0	24	0	61,6	55,7	0,57	0,42	-
17.06.2021	0,338	0	14,406	0	0	14,158	0	0	24	0	61,5	55,8	0,58	0,42	-
18.06.2021	0,357	0	14,326	0	0	14,077	0	0	24	0	61,6	55,5	0,57	0,42	-
19.06.2021	0,316	0	13,795	0	0	13,558	0	0	24	0	61,3	55,7	0,57	0,41	-
20.06.2021	0,287	0	13,267	0	0	13,039	0	0	24	0	61,2	56	0,57	0,41	-
21.06.2021	0,316	0	13,066	0	0	12,84	0	0	24	0	61,5	55,7	0,57	0,41	-
22.06.2021	0,305	0	13,404	0	0	13,174	0	0	22	2	61,3	55,8	0,57	0,41	-
23.06.2021	0,328	0	14,353	0	0	14,106	0	0	24	0	61,3	55,8	0,57	0,41	-
Итого:	11,414	0	436,092	0	0	428,476	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,726														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	1213,933	17074,027	14,3	0	16693,239	13,007	0	22767	7626
23.06.2021	1225,346	17510,118	14,3	0	17121,714	13,007	0	23509	7628

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:24:18