

#13133#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8354  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17050379  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,301	0	7,477	0	0	7,354	0	0	24	0	59,8	50,1	0,55	0,39	-
25.05.2023	0,325	0	11,147	0	0	10,974	0	0	24	0	58,1	51,1	0,55	0,39	-
26.05.2023	0,302	0	10,211	0	0	10,052	0	0	24	0	58,1	50,9	0,55	0,39	-
27.05.2023	0,231	0	6,063	0	0	5,964	0	0	24	0	59,6	50,4	0,55	0,39	-
28.05.2023	0,426	0	8,349	0	0	8,202	0	0	24	0	62	49,6	0,55	0,39	-
29.05.2023	0,322	0	7,338	0	0	7,213	0	0	24	0	60,7	50	0,55	0,39	-
30.05.2023	0,261	0	7,136	0	0	7,021	0	0	24	0	59,3	50,5	0,56	0,39	-
31.05.2023	0,34	0	8,054	0	0	7,92	0	0	24	0	60,2	50	0,55	0,39	-
01.06.2023	0,301	0	7,291	0	0	7,17	0	0	24	0	60,3	50,3	0,55	0,39	-
02.06.2023	0,305	0	7,735	0	0	7,608	0	0	24	0	59,8	50,3	0,55	0,39	-
03.06.2023	0,302	0	6,965	0	0	6,847	0	0	24	0	60,8	50,3	0,55	0,39	-
04.06.2023	0,343	0	7,359	0	0	7,233	0	0	24	0	61,1	49,8	0,55	0,39	-
05.06.2023	0,328	0	7,47	0	0	7,344	0	0	24	0	60,6	49,9	0,56	0,39	-
06.06.2023	0,294	0	7,24	0	0	7,121	0	0	24	0	59,9	50,1	0,56	0,39	-
07.06.2023	0,36	0	8,125	0	0	7,989	0	0	24	0	60,6	49,8	0,56	0,39	-
08.06.2023	0,386	0	10,958	0	0	10,782	0	0	24	0	59,2	50,7	0,56	0,39	-
09.06.2023	0,331	0	10,378	0	0	10,216	0	0	24	0	58,4	50,7	0,55	0,39	-
10.06.2023	0,337	0	11,07	0	0	10,897	0	0	24	0	58,4	51	0,55	0,39	-
11.06.2023	0,28	0	8,995	0	0	8,854	0	0	24	0	58,5	50,9	0,56	0,39	-
12.06.2023	0,308	0	10,598	0	0	10,433	0	0	24	0	58,1	51,1	0,56	0,39	-
13.06.2023	0,279	0	10,328	0	0	10,17	0	0	24	0	57,7	51,2	0,56	0,39	-
14.06.2023	0,228	0	6,921	0	0	6,811	0	0	24	0	58,8	50,8	0,56	0,39	-
15.06.2023	0,344	0	11,958	0	0	11,774	0	0	24	0	57,9	50,9	0,56	0,39	-
16.06.2023	0,335	0	10,993	0	0	10,823	0	0	24	0	58,1	50,8	0,56	0,4	-
17.06.2023	0,289	0	11,068	0	0	10,9	0	0	24	0	57,5	51,2	0,55	0,4	-
18.06.2023	0,292	0	8,962	0	0	8,821	0	0	24	0	58,5	50,6	0,55	0,4	-
19.06.2023	0,282	0	9,936	0	0	9,784	0	0	24	0	57,8	51	0,56	0,4	-
20.06.2023	0,268	0	10,525	0	0	10,365	0	0	24	0	57,6	51,4	0,56	0,4	-
21.06.2023	0,267	0	9,522	0	0	9,376	0	0	24	0	57,6	50,9	0,56	0,4	-
22.06.2023	0,343	0	11,086	0	0	10,913	0	0	24	0	58,3	50,8	0,56	0,4	-
23.06.2023	0,231	0	9,668	0	0	9,523	0	0	24	0	57,1	51,3	0,56	0,4	-
Итого:	9,541	0	280,926	0	0	276,454	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,279														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	501,831	6746,536	0,31	0	6594,417	0,228	0	10557	492
23.06.2023	511,373	7027,463	0,31	0	6870,868	0,228	0	11301	492

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 13:31:59