

# #28744#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8354  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17050379  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,393	0	13,31	0	0	13,088	0	0	24	0	60,5	53,4	0,56	0,41	-
25.07.2023	0,224	0	11,493	0	0	11,309	0	0	24	0	58,9	54,2	0,57	0,41	-
26.07.2023	0,323	0	14,071	0	0	13,843	0	0	24	0	59,4	53,9	0,56	0,41	-
27.07.2023	0,408	0	13,783	0	0	13,553	0	0	24	0	60,5	53,3	0,56	0,41	-
28.07.2023	0,296	0	12,219	0	0	12,02	0	0	24	0	59,6	53,7	0,56	0,41	-
29.07.2023	0,363	0	12,778	0	0	12,564	0	0	24	0	60,5	53,6	0,56	0,41	-
30.07.2023	0,406	0	14,096	0	0	13,859	0	0	24	0	60,5	53,6	0,56	0,41	-
31.07.2023	0,355	0	11,608	0	0	11,412	0	0	24	0	60,7	53,3	0,56	0,41	-
01.08.2023	0,279	0	11,804	0	0	11,612	0	0	24	0	59,6	53,9	0,56	0,41	-
02.08.2023	0,388	0	13,302	0	0	13,081	0	0	24	0	60,1	53	0,55	0,42	-
03.08.2023	0,328	0	12,641	0	0	12,435	0	0	24	0	59,7	53,4	0,55	0,42	-
04.08.2023	0,333	0	12,932	0	0	12,72	0	0	24	0	59,9	53,6	0,55	0,42	-
05.08.2023	0,354	0	12,773	0	0	12,56	0	0	24	0	60,3	53,6	0,55	0,42	-
06.08.2023	0,33	0	12,893	0	0	12,682	0	0	24	0	59,7	53,5	0,55	0,42	-
07.08.2023	0,305	0	13,679	0	0	13,458	0	0	24	0	59,3	53,9	0,54	0,42	-
08.08.2023	0,391	0	14,577	0	0	14,337	0	0	24	0	59,8	53,4	0,54	0,42	-
09.08.2023	0,296	0	12,26	0	0	12,061	0	0	24	0	59,4	53,6	0,54	0,42	-
10.08.2023	0,281	0	11,443	0	0	11,258	0	0	24	0	59,3	53,4	0,54	0,42	-
11.08.2023	0,3	0	9,82	0	0	9,664	0	0	24	0	58,7	51,3	0,54	0,42	-
12.08.2023	0,366	0	11,767	0	0	11,58	0	0	24	0	58,8	51,3	0,54	0,42	-
13.08.2023	0,332	0	11,659	0	0	11,475	0	0	24	0	58,5	51,6	0,54	0,42	-
14.08.2023	0,557	0	12,755	0	0	12,54	0	0	24	0	60,8	50,2	0,54	0,42	-
15.08.2023	0,314	0	10,642	0	0	10,475	0	0	24	0	58,5	51,4	0,54	0,42	-
16.08.2023	0,287	0	9,279	0	0	9,133	0	0	24	0	58,6	51,1	0,55	0,41	-
17.08.2023	0,279	0	10,048	0	0	9,891	0	0	24	0	58,4	51,7	0,55	0,42	-
18.08.2023	0,284	0	10,293	0	0	10,132	0	0	24	0	58,3	51,6	0,55	0,42	-
19.08.2023	0,289	0	10,279	0	0	10,119	0	0	24	0	58,2	51,5	0,55	0,41	-
20.08.2023	0,378	0	10,744	0	0	10,569	0	0	24	0	59,7	51,2	0,55	0,41	-
21.08.2023	0,233	0	9,434	0	0	9,288	0	0	24	0	57,9	52	0,55	0,41	-
22.08.2023	0,328	0	11,141	0	0	10,965	0	0	24	0	58,5	51,4	0,54	0,41	-
23.08.2023	0,281	0	9,894	0	0	9,739	0	0	24	0	58,4	51,5	0,54	0,41	-
Итого:	10,281	0	369,417	0	0	363,422	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,456														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	518,177	7315,386	0,32	0	7154,219	0,238	0	12018	495
23.08.2023	528,457	7684,803	0,32	0	7517,639	0,238	0	12762	495

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2023 8:16:14