

#13139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8354
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 17050379
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,306	0	8,847	0	0	8,688	0	0	24	0	62,9	54,5	0,57	0,43	-
25.08.2021	0,312	0	9,587	0	0	9,416	0	0	24	0	62,5	54,6	0,57	0,43	-
26.08.2021	0,303	0	12,797	0	0	12,579	0	0	24	0	60,9	55,2	0,57	0,43	-
27.08.2021	0,363	0	10,397	0	0	10,208	0	0	24	0	63,1	54,6	0,57	0,43	-
28.08.2021	0,296	0	9,777	0	0	9,604	0	0	24	0	62,1	54,8	0,57	0,43	-
29.08.2021	0,368	0	13,14	0	0	12,913	0	0	24	0	61,5	54,7	0,57	0,43	-
30.08.2021	0,283	0	9,125	0	0	8,964	0	0	24	0	62,3	54,8	0,57	0,43	-
31.08.2021	0,338	0	12,135	0	0	11,924	0	0	24	0	61,8	55,1	0,57	0,42	-
01.09.2021	0,347	0	8,831	0	0	8,667	0	0	24	0	63,7	54,2	0,57	0,42	-
02.09.2021	0,286	0	8,537	0	0	8,384	0	0	24	0	62,8	54,7	0,57	0,43	-
03.09.2021	0,301	0	8,581	0	0	8,426	0	0	24	0	63	54,5	0,57	0,43	-
04.09.2021	0,345	0	9,536	0	0	9,363	0	0	24	0	63,1	54,3	0,57	0,43	-
05.09.2021	0,305	0	6,713	0	0	6,585	0	0	24	0	64,9	53,8	0,57	0,43	-
06.09.2021	0,322	0	9,174	0	0	9,009	0	0	24	0	62,9	54,4	0,57	0,43	-
07.09.2021	0,314	0	9,38	0	0	9,213	0	0	24	0	62,5	54,4	0,57	0,42	-
08.09.2021	0,327	0	8,715	0	0	8,555	0	0	24	0	63,3	54,2	0,57	0,43	-
09.09.2021	0,29	0	9,389	0	0	9,221	0	0	24	0	62,5	55	0,57	0,42	-
10.09.2021	0,562	0	14,968	0	0	14,697	0	0	24	0	62,9	53,8	0,58	0,42	-
11.09.2021	0,313	0	9,753	0	0	9,58	0	0	24	0	62,4	54,6	0,58	0,42	-
12.09.2021	0,329	0	12,755	0	0	12,536	0	0	24	0	61,3	55,1	0,58	0,42	-
13.09.2021	0,285	0	11,776	0	0	11,574	0	0	24	0	61,1	55,2	0,58	0,42	-
14.09.2021	0,227	0	8,569	0	0	8,421	0	0	24	0	61,4	55	0,57	0,42	-
15.09.2021	0,27	0	9,004	0	0	8,845	0	0	24	0	62,2	55	0,58	0,42	-
16.09.2021	0,284	0	8,417	0	0	8,265	0	0	24	0	62,6	54,5	0,58	0,42	-
17.09.2021	0,316	0	8,51	0	0	8,355	0	0	24	0	63,3	54,3	0,58	0,42	-
18.09.2021	0,412	0	9,848	0	0	9,666	0	0	24	0	63,8	53,7	0,57	0,42	-
19.09.2021	0,343	0	8,634	0	0	8,475	0	0	24	0	63,7	54,1	0,57	0,42	-
20.09.2021	0,374	0	9,431	0	0	9,257	0	0	24	0	63,8	54,1	0,57	0,42	-
21.09.2021	0,244	0	7,575	0	0	7,439	0	0	24	0	62,6	54,8	0,57	0,42	-
22.09.2021	0,335	0	8,972	0	0	8,809	0	0	24	0	63,2	54,1	0,57	0,42	-
23.09.2021	0,269	0	8,627	0	0	8,474	0	0	24	0	62,4	54,9	0,56	0,42	-
Итого:	9,969	0	301,5	0	0	296,112	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,381														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	1240,876	18167,394	14,3	0	17767,883	13,007	0	24963	7638
23.09.2021	1250,845	18468,896	14,3	0	18063,996	13,007	0	25707	7638

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:52:53