

#13140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 91-91А, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8354
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050379
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,393	0	9,47	0	0	9,294	0	0	24	0	63,9	53,8	0,56	0,42	-
25.09.2021	0,373	0	9,76	0	0	9,582	0	0	24	0	63,3	54	0,57	0,42	-
26.09.2021	0,367	0	8,918	0	0	8,754	0	0	24	0	63,6	53,6	0,56	0,42	-
27.09.2021	0,286	0	8,75	0	0	8,593	0	0	24	0	62,6	54,7	0,57	0,42	-
28.09.2021	0,336	0	8,668	0	0	8,509	0	0	24	0	63,4	54	0,57	0,42	-
29.09.2021	0,309	0	8,886	0	0	8,726	0	0	24	0	62,8	54,4	0,57	0,42	-
30.09.2021	0,318	0	9,131	0	0	8,968	0	0	24	0	62,7	54,2	0,57	0,42	-
Итого:	2,382	0	63,583	0	0	62,426	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,569														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	1250,845	18468,896	14,3	0	18063,996	13,007	0	25707	7638
30.09.2021	1253,226	18532,48	14,3	0	18126,424	13,007	0	25875	7638

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:55:42