

#71657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 72, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8349
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050374
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2024 | 1,744 | 0 | 25,42 | 0 | 0 | 24,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 51,3 | 0 | 0,45 | - |
| 25.01.2024 | 1,79 | 0 | 26,608 | 0 | 0 | 26,043 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 51,7 | 0 | 0,45 | - |
| 26.01.2024 | 1,924 | 0 | 26,365 | 0 | 0 | 25,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 53,5 | 0 | 0,45 | - |
| 27.01.2024 | 1,824 | 0 | 24,238 | 0 | 0 | 23,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 52 | 0 | 0,45 | - |
| 28.01.2024 | 1,756 | 0 | 23,145 | 0 | 0 | 22,631 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 51,3 | 0 | 0,44 | - |
| 29.01.2024 | 1,871 | 0 | 26,775 | 0 | 0 | 26,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 53,3 | 0 | 0,45 | - |
| 30.01.2024 | 1,845 | 0 | 26,805 | 0 | 0 | 26,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 53,1 | 0 | 0,44 | - |
| 31.01.2024 | 1,733 | 0 | 24,698 | 0 | 0 | 24,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 51,3 | 0 | 0,44 | - |
| 01.02.2024 | 1,805 | 0 | 27,017 | 0 | 0 | 26,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 52,4 | 0 | 0,44 | - |
| 02.02.2024 | 1,819 | 0 | 26,224 | 0 | 0 | 25,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 52,2 | 0 | 0,44 | - |
| 03.02.2024 | 1,589 | 0 | 20,702 | 0 | 0 | 20,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 48,7 | 0 | 0,44 | - |
| 04.02.2024 | 1,709 | 0 | 25,508 | 0 | 0 | 24,982 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 50,8 | 0 | 0,44 | - |
| 05.02.2024 | 1,688 | 0 | 30,341 | 0 | 0 | 29,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 50 | 0 | 0,43 | - |
| 06.02.2024 | 1,826 | 0 | 24,612 | 0 | 0 | 24,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 52,3 | 0 | 0,44 | - |
| 07.02.2024 | 1,828 | 0 | 24,443 | 0 | 0 | 23,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 52,2 | 0 | 0,44 | - |
| 08.02.2024 | 1,955 | 0 | 24,506 | 0 | 0 | 23,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 53,9 | 0 | 0,44 | - |
| 09.02.2024 | 2,057 | 0 | 26,614 | 0 | 0 | 25,954 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 55,3 | 0 | 0,44 | - |
| 10.02.2024 | 2,038 | 0 | 26,803 | 0 | 0 | 26,151 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 55 | 0 | 0,44 | - |
| 11.02.2024 | 1,917 | 0 | 25,992 | 0 | 0 | 25,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 53,2 | 0 | 0,44 | - |
| 12.02.2024 | 1,728 | 0 | 27,576 | 0 | 0 | 27,018 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 51 | 0 | 0,44 | - |
| 13.02.2024 | 1,755 | 0 | 25,609 | 0 | 0 | 25,074 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 50,8 | 0 | 0,44 | - |
| 14.02.2024 | 1,649 | 0 | 22,9 | 0 | 0 | 22,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 50 | 0 | 0,44 | - |
| 15.02.2024 | 1,595 | 0 | 20,919 | 0 | 0 | 20,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 48,9 | 0 | 0,44 | - |
| 16.02.2024 | 1,334 | 0 | 15,028 | 0 | 0 | 14,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 45,1 | 0 | 0,44 | - |
| 17.02.2024 | 1,532 | 0 | 19,33 | 0 | 0 | 18,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 48,1 | 0 | 0,44 | - |
| 18.02.2024 | 1,733 | 0 | 24,307 | 0 | 0 | 23,774 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 51,9 | 0 | 0,44 | - |
| 19.02.2024 | 1,885 | 0 | 26,201 | 0 | 0 | 25,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 53,6 | 0 | 0,44 | - |
| 20.02.2024 | 1,811 | 0 | 24,474 | 0 | 0 | 23,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 51,9 | 0 | 0,44 | - |
| 21.02.2024 | 1,655 | 0 | 22,997 | 0 | 0 | 22,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 49,7 | 0 | 0,44 | - |
| 22.02.2024 | 1,586 | 0 | 21,195 | 0 | 0 | 20,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 49,3 | 0 | 0,44 | - |
| 23.02.2024 | 1,448 | 0 | 17,384 | 0 | 0 | 17,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 46,8 | 0 | 0,44 | - |
| Итого: | 54,429 | 0 | 754,736 | 0 | 0 | 738,267 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2024 | 349,733 | 4658,169 | 0 | 0,014 | 4551,876 | 0 | 0,014 | 8917 | 622 |
| 23.02.2024 | 404,161 | 5412,904 | 0 | 0,014 | 5290,144 | 0 | 0,014 | 9661 | 622 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 15:09:42