

#296926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Особый ребенок, ГБУСО КО  
Адрес потребителя Иванникова 3, Калининград  
Номер абонента 3813  
Порядковый номер 8291  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18060639  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,921	0	51,765	0	0	50,552	0	0	24	0	72,4	49,2	0,35	0,25	-
22.03.2026	4,712	0	50,07	0	0	48,908	0	0	24	0	72	49	0,34	0,24	-
23.03.2026	4,116	0	38,18	0	0	37,296	0	0	24	0	71,9	45,6	0,35	0,24	-
24.03.2026	3,787	0	33,391	0	0	32,621	0	0	24	0	71,7	44	0,35	0,24	-
25.03.2026	3,211	0	25,272	0	0	24,698	0	0	24	0	71,2	40,2	0,36	0,24	-
26.03.2026	4,764	0	43,549	0	0	42,538	0	0	24	0	71,9	45,2	0,35	0,23	-
27.03.2026	5,078	0	51,173	0	0	49,974	0	0	24	0	72,4	48,1	0,35	0,24	-
28.03.2026	4,518	0	45,231	0	0	44,175	0	0	24	0	72,2	47,8	0,32	0,23	-
29.03.2026	4,078	0	36,786	0	0	35,93	0	0	24	0	72,1	45	0,33	0,23	-
30.03.2026	4,279	0	38,732	0	0	37,829	0	0	24	0	72,2	45,2	0,33	0,23	-
31.03.2026	4,872	0	45,451	0	0	44,388	0	0	24	0	72,3	46,1	0,33	0,24	-
01.04.2026	5,245	0	52,881	0	0	51,651	0	0	24	0	72,1	47,9	0,33	0,24	-
02.04.2026	5,315	0	53,736	0	0	52,449	0	0	24	0	73,3	49,1	0,33	0,24	-
03.04.2026	4,938	0	55,278	0	0	54,034	0	0	24	0	70,7	48,9	0,32	0,23	-
04.04.2026	4,456	0	42,237	0	0	41,249	0	0	24	0	72,3	46,5	0,34	0,23	-
05.04.2026	3,784	0	34,015	0	0	33,227	0	0	24	0	71,9	44,7	0,34	0,23	-
06.04.2026	4,453	0	38,269	0	0	37,376	0	0	24	0	72,2	43,8	0,34	0,23	-
07.04.2026	5,002	0	46,394	0	0	45,317	0	0	24	0	71,9	45,6	0,31	0,22	-
08.04.2026	5,534	0	52,592	0	0	51,335	0	0	24	0	73,2	47,5	0,32	0,24	-
09.04.2026	5,697	0	58,472	0	0	57,086	0	0	24	0	72,9	49,1	0,32	0,24	-
10.04.2026	5,517	0	58,814	0	0	57,415	0	0	24	0	72,9	50	0,33	0,24	-
11.04.2026	4,532	0	44,789	0	0	43,742	0	0	24	0	72,3	47,6	0,33	0,24	-
12.04.2026	3,84	0	38,201	0	0	37,316	0	0	24	0	71,9	47,4	0,33	0,23	-
13.04.2026	3,894	0	35,272	0	0	34,464	0	0	24	0	71,5	44,5	0,34	0,23	-
14.04.2026	3,407	0	28,464	0	0	27,812	0	0	24	0	71,4	42,2	0,34	0,22	-
15.04.2026	3,375	0	27,3	0	0	26,679	0	0	24	0	71,2	41	0,34	0,2	-
16.04.2026	4,116	0	37,451	0	0	36,579	0	0	24	0	72,1	45,3	0,34	0,22	-
17.04.2026	4,349	0	39,431	0	0	38,512	0	0	24	0	72,1	45,2	0,34	0,22	-
18.04.2026	3,514	0	30,804	0	0	30,086	0	0	24	0	72,1	44,2	0,35	0,22	-
19.04.2026	2,906	0	23,306	0	0	22,777	0	0	24	0	71,2	40,7	0,35	0,21	-
20.04.2026	4,329	0	39,143	0	0	38,242	0	0	24	0	71,6	44,6	0,34	0,22	-
Итого:	136,539	0	1296,449	0	0	1266,257	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,612														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4723,353	49852,227	0	0	48635,71	0	0	31823	856
20.04.2026	4859,892	51148,679	0	0	49901,968	0	0	32567	856

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 8:12:19