

# #13076#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Особый ребенок, ГБУСО КО  
Адрес потребителя Иванникова 3, Калининград  
Номер абонента 3813  
Порядковый номер 8291  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18060639  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	3,733	0	37,169	0	0	36,389	0	0	24	0	68	43,5	0,31	0,24	9,9
22.04.2021	4,608	0	49,474	0	0	48,419	0	0	24	0	68,6	45,9	0,3	0,24	8,6
23.04.2021	4,801	0	53,836	0	0	52,688	0	0	24	0	68,6	46,9	0,3	0,25	4,6
24.04.2021	4,636	0	53,73	0	0	52,568	0	0	24	0	69,2	48,2	0,3	0,24	4,6
25.04.2021	4,727	0	56,585	0	0	55,369	0	0	24	0	68,9	48,5	0,3	0,24	4
26.04.2021	5,429	0	72,964	0	0	71,406	0	0	24	0	68,7	50,5	0,28	0,25	3,7
27.04.2021	5,164	0	62,627	0	0	61,283	0	0	24	0	68,9	48,8	0,29	0,25	2,9
28.04.2021	4,571	0	55,805	0	0	54,609	0	0	24	0	68,8	48,8	0,3	0,25	4,1
29.04.2021	3,855	0	38,389	0	0	37,583	0	0	24	0	68	43,5	0,29	0,23	6,7
30.04.2021	2,04	0	24,266	0	0	23,807	0	0	24	0	64,2	43,7	0,18	0,14	9,3
01.05.2021	0,178	0	5,941	0	0	5,842	0	0	24	0	60,2	53	0,19	0,11	7
02.05.2021	0,187	0	6,338	0	0	6,231	0	0	24	0	60,1	53	0,19	0,11	7,3
03.05.2021	0,188	0	6,351	0	0	6,245	0	0	24	0	60,2	53	0,19	0,11	6,2
04.05.2021	0,376	0	7,786	0	0	7,648	0	0	24	0	62	50,3	0,28	0,22	5,8
05.05.2021	0,422	0	7,929	0	0	7,785	0	0	24	0	62,8	49,9	0,38	0,34	9,6
06.05.2021	0,364	0	7,516	0	0	7,382	0	0	24	0	62,3	50,6	0,38	0,34	10,4
07.05.2021	0,322	0	7,003	0	0	6,878	0	0	24	0	62,3	51,1	0,39	0,34	6,9
08.05.2021	0,203	0	6,01	0	0	5,907	0	0	24	0	61	52,8	0,39	0,35	6,9
09.05.2021	0,199	0	5,867	0	0	5,767	0	0	24	0	61,1	52,8	0,4	0,35	6,3
10.05.2021	0,202	0	6,012	0	0	5,91	0	0	24	0	61	52,8	0,4	0,35	11,1
11.05.2021	0,452	0	8,259	0	0	8,109	0	0	24	0	62,9	49,6	0,4	0,35	17,8
12.05.2021	0,058	0	2,73	0	0	2,696	0	0	24	0	50,1	46,4	0,28	0,27	19,7
13.05.2021	0,452	0	9,906	0	0	9,741	0	0	24	0	60	48,9	0,39	0,34	19,2
14.05.2021	0,412	0	7,919	0	0	7,776	0	0	24	0	62,7	50,1	0,39	0,35	9,9
15.05.2021	0,196	0	5,661	0	0	5,564	0	0	24	0	61,2	52,8	0,39	0,35	10,6
16.05.2021	0,199	0	5,905	0	0	5,804	0	0	24	0	61	52,8	0,39	0,35	10
17.05.2021	0,424	0	8,655	0	0	8,502	0	0	24	0	62,1	50,2	0,4	0,34	12,5
18.05.2021	0,428	0	9,626	0	0	9,46	0	0	24	0	61,2	50,4	0,39	0,33	14,5
19.05.2021	0,418	0	9,994	0	0	9,823	0	0	24	0	60,9	50,7	0,39	0,33	11,4
20.05.2021	0,47	0	10,346	0	0	10,168	0	0	24	0	61,1	50,1	0,39	0,33	10,4
Итого:	49,714	0	650,599	0	0	637,359	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,874														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	3381,151	39387,906	0	0	38436,569	0	0	20987	47
20.05.2021	3430,863	40038,506	0	0	39073,928	0	0	21707	47

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 7:37:56