

# #13077#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Особый ребенок, ГБУСО КО  
Адрес потребителя Иванникова 3, Калининград  
Номер абонента 3813  
Порядковый номер 8291  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18060639  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,445	0	10,158	0	0	9,984	0	0	24	0	61	50,3	0,39	0,33	-
22.05.2021	0,206	0	7,831	0	0	7,704	0	0	24	0	59,4	53	0,39	0,33	14
23.05.2021	0,199	0	7,504	0	0	7,381	0	0	24	0	59,5	53	0,39	0,33	-
24.05.2021	0,413	0	10,195	0	0	10,023	0	0	24	0	60,6	50,7	0,39	0,33	-
25.05.2021	0,421	0	10,13	0	0	9,959	0	0	24	0	60,6	50,5	0,39	0,33	16
26.05.2021	0,447	0	10,509	0	0	10,331	0	0	24	0	60,7	50,3	0,39	0,33	-
27.05.2021	0,43	0	10,285	0	0	10,111	0	0	24	0	60,6	50,5	0,39	0,33	-
28.05.2021	0,41	0	10,26	0	0	10,088	0	0	24	0	60,4	50,8	0,39	0,33	-
29.05.2021	0,201	0	7,625	0	0	7,501	0	0	24	0	59,4	53,1	0,4	0,33	11
30.05.2021	0,201	0	6,685	0	0	6,573	0	0	24	0	60,2	52,9	0,4	0,33	12,3
31.05.2021	0,449	0	9,134	0	0	8,973	0	0	24	0	61,9	50	0,4	0,33	-
01.06.2021	0,439	0	9,126	0	0	8,966	0	0	24	0	61,8	50,2	0,4	0,32	16
02.06.2021	0,17	0	9,235	0	0	9,125	0	0	24	0	49,8	46,4	0,36	0,3	-
03.06.2021	0,458	0	8,754	0	0	8,598	0	0	24	0	62,4	49,7	0,42	0,32	-
04.06.2021	0,279	0	6,812	0	0	6,696	0	0	24	0	61	51,1	0,39	0,3	15
05.06.2021	0,197	0	6,477	0	0	6,37	0	0	24	0	60,2	52,9	0,42	0,32	-
06.06.2021	0,195	0	6,381	0	0	6,274	0	0	24	0	60,3	52,9	0,43	0,32	13,4
07.06.2021	0,417	0	8,445	0	0	8,296	0	0	24	0	62,1	50,1	0,42	0,32	22
08.06.2021	0,405	0	8,329	0	0	8,181	0	0	24	0	62,1	50,3	0,42	0,32	-
09.06.2021	0,42	0	9,632	0	0	9,468	0	0	24	0	61	50,4	0,42	0,32	18,8
10.06.2021	0,417	0	9,369	0	0	9,207	0	0	24	0	61,2	50,4	0,42	0,32	21
11.06.2021	0,366	0	8,557	0	0	8,411	0	0	24	0	61,1	50,7	0,42	0,32	-
12.06.2021	0,185	0	7,435	0	0	7,314	0	0	24	0	59,2	53,2	0,42	0,32	-
13.06.2021	0,188	0	7,24	0	0	7,122	0	0	24	0	59,5	53,2	0,42	0,32	-
14.06.2021	0,189	0	7,122	0	0	7,006	0	0	24	0	59,5	53,1	0,42	0,32	-
15.06.2021	0,375	0	9,29	0	0	9,132	0	0	24	0	60,7	50,9	0,41	0,32	-
16.06.2021	0,407	0	9,444	0	0	9,282	0	0	24	0	61	50,5	0,42	0,32	-
17.06.2021	0,387	0	9,171	0	0	9,015	0	0	24	0	60,9	50,6	0,42	0,32	-
18.06.2021	0,378	0	9,087	0	0	8,933	0	0	24	0	60,9	50,8	0,42	0,32	-
19.06.2021	0,183	0	6,984	0	0	6,869	0	0	24	0	59,6	53,2	0,43	0,32	-
20.06.2021	0,18	0	6,69	0	0	6,58	0	0	24	0	59,7	53,2	0,43	0,32	-
Итого:	10,057	0	263,896	0	0	259,473	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,402														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	3430,863	40038,506	0	0	39073,928	0	0	21707	47
20.06.2021	3440,918	40302,404	0	0	39333,401	0	0	22451	47

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:57:03