

#13080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Особый ребенок, ГБУСО КО
Адрес потребителя Иванникова 3, Калининград
Номер абонента 3813
Порядковый номер 8291
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18060639
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,323	0	8,415	0	0	8,273	0	0	24	0	60,7	51,4	0,43	0,32	-
22.06.2021	0,39	0	9,108	0	0	8,952	0	0	24	0	61	50,7	0,43	0,32	-
23.06.2021	0,316	0	8,6	0	0	8,456	0	0	24	0	60,3	51,4	0,43	0,32	-
24.06.2021	0,347	0	8,494	0	0	8,349	0	0	24	0	61	51,1	0,43	0,32	-
25.06.2021	0,321	0	8,139	0	0	8	0	0	24	0	60,7	51,2	0,43	0,32	-
26.06.2021	0,175	0	6,637	0	0	6,529	0	0	24	0	59,6	53,2	0,43	0,32	-
27.06.2021	0,175	0	6,474	0	0	6,368	0	0	24	0	59,8	53,2	0,43	0,32	-
28.06.2021	0,31	0	8,18	0	0	8,041	0	0	24	0	60,7	51,5	0,43	0,32	-
29.06.2021	0,303	0	8,198	0	0	8,06	0	0	24	0	60,5	51,6	0,41	0,33	-
30.06.2021	0,311	0	25,704	0	0	25,336	0	0	24	0	55,4	52,5	0,39	0,34	-
01.07.2021	0,227	0	7,206	0	0	7,087	0	0	24	0	60,1	52,5	0,41	0,33	-
02.07.2021	0,245	0	7,356	0	0	7,233	0	0	24	0	60,3	52,2	0,4	0,33	-
03.07.2021	0,175	0	6,555	0	0	6,448	0	0	24	0	59,6	53,2	0,4	0,33	-
04.07.2021	0,174	0	6,625	0	0	6,517	0	0	24	0	59,6	53,2	0,4	0,33	-
05.07.2021	0,226	0	7,225	0	0	7,105	0	0	24	0	60,1	52,5	0,4	0,33	-
06.07.2021	0,224	0	7,378	0	0	7,255	0	0	24	0	59,9	52,5	0,4	0,33	-
07.07.2021	0,238	0	7,6	0	0	7,475	0	0	24	0	59,9	52,4	0,4	0,33	-
08.07.2021	0,226	0	7,524	0	0	7,4	0	0	24	0	59,7	52,5	0,4	0,33	-
09.07.2021	0,234	0	7,695	0	0	7,568	0	0	24	0	59,8	52,4	0,4	0,33	-
10.07.2021	0,173	0	6,898	0	0	6,786	0	0	24	0	59,3	53,3	0,4	0,33	-
11.07.2021	0,172	0	7,029	0	0	6,915	0	0	24	0	59,2	53,3	0,4	0,33	-
12.07.2021	0,212	0	7,289	0	0	7,168	0	0	24	0	59,8	52,8	0,4	0,33	-
13.07.2021	0,226	0	7,525	0	0	7,401	0	0	24	0	59,8	52,6	0,4	0,33	-
Итого:	5,723	0	191,854	0	0	188,722	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,367														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	3440,918	40302,404	0	0	39333,401	0	0	22451	47
13.07.2021	3446,64	40494,255	0	0	39522,121	0	0	23003	47

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:52:21