

#89871#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Особый ребенок, ГБУСО КО
Адрес потребителя Иванникова 3, Калининград
Абонентский номер 3813

Заводской номер счётчика 18060639	Показания прибора, ГДж 20.07.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2399,897	2399,771	0.126	0.03

Подпись исполнителя _____



04 22. 06. 24 ОИИ
20. июл



#89105#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 20.07.2024.

Номер абонента 3813
Порядковый номер 8291
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 18060639
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2024	-	0,126	0	2,699	0	0	2,649	0	0	24	0	63,2	51,9	0,45	0,35
22.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	61,9	53	0,5	0,39
23.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,7	53	0,5	0,39
24.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,9	52,2	0,5	0,39
25.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	63,3	51,9	0,5	0,39
26.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	63,1	52,2	0,5	0,39
27.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	63,1	52,2	0,5	0,39
28.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,6	52,4	0,5	0,39
29.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,7	53,1	0,5	0,39
30.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,8	53,1	0,5	0,39
01.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,5	52,5	0,5	0,39
02.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,8	52,5	0,5	0,39
03.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,7	52,6	0,5	0,39
04.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,7	52,5	0,5	0,39
05.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,5	52,7	0,5	0,39
06.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,8	53,1	0,5	0,39
07.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,7	53,1	0,5	0,39
08.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,2	52,6	0,5	0,39
09.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,7	52,5	0,5	0,39
10.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,5	52,7	0,5	0,39
11.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,6	52,5	0,5	0,39
12.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,4	52,7	0,5	0,39
13.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,6	53,1	0,5	0,39
14.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,6	53,1	0,5	0,39
15.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,3	52,7	0,5	0,39
16.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,6	52,5	0,5	0,39
17.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,5	52,5	0,5	0,39
18.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62,4	52,5	0,5	0,39
19.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	62	52,7	0,5	0,39
20.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	61,6	53,1	0,5	0,39
Итого:	-	0,126	0	2,699	0	0	2,649	0	0	36	684	62,37	52,64	0,5	0,39

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 36 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	2399,771	25214,821	0	0	24608,871	0	0	17341	26
20.07.2024	2399,897	25217,52	0	0	24611,52	0	0	17353	734

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
