

#121010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (основной)

4578

9301

ТВ7 (АСЦП)

20110758

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	16,953	0	385,331	0	0	374,719	0	0	24	0	79,5	68,7	0,65	0,47	-
22.02.2025	15,869	0	404,089	0	0	393,926	0	0	24	0	75,6	66	0,65	0,47	-
23.02.2025	15,964	0	457,391	0	0	446,152	0	0	24	0	74,6	66,1	0,64	0,47	-
24.02.2025	15,064	0	482,909	0	0,008	471,595	0	0,008	24	0	72,6	65	0,64	0,47	-
25.02.2025	15,353	0,002	505,52	0	0,001	493,773	0	0,001	24	0	72,3	64,9	0,64	0,48	-
26.02.2025	15,695	0	517,92	0	0,002	505,9	0	0,002	24	0	72,3	64,9	0,65	0,48	-
27.02.2025	14,19	0	475,119	0	0,01	463,967	0	0,01	24	0	72,7	65,4	0,65	0,47	-
28.02.2025	13,65	0,002	450,805	0	0	440,34	0	0	24	0	72,3	64,9	0,64	0,47	-
01.03.2025	14,33	0	464,626	0	0,015	453,756	0	0,015	24	0	72,5	65	0,64	0,47	-
02.03.2025	15,159	0,004	464,122	0	0	453,329	0	0	24	0	72,3	64,4	0,64	0,47	-
03.03.2025	13,896	0	448,905	0	0,02	438,725	0	0,02	24	0	71,3	63,8	0,64	0,47	-
04.03.2025	13,367	0,005	445,739	0	0,049	435,388	0	0,048	24	0	72,3	65	0,64	0,47	-
05.03.2025	14,203	0,012	451,974	0	0,042	441,434	0	0,041	24	0	72,5	64,8	0,65	0,47	-
06.03.2025	13,213	0,01	431,946	0	0,003	421,898	0	0,003	24	0	72,3	64,8	0,65	0,47	-
07.03.2025	11,819	0,001	457,975	0	0,045	448,151	0	0,044	24	0	69,1	62,8	0,62	0,46	-
08.03.2025	10,959	0,01	506,38	0	0	495,798	0	0	24	0	68,3	63	0,63	0,47	-
09.03.2025	11,387	0	509,003	0	0,002	498,395	0	0,002	24	0	68,1	62,7	0,63	0,47	-
10.03.2025	10,943	0	492,454	0	0,02	482,536	0	0,02	24	0	66,7	61,3	0,64	0,47	-
11.03.2025	12,725	0,005	479,312	0	0,055	469,2	0	0,054	24	0	68,4	62	0,61	0,46	-
12.03.2025	12,787	0,013	493,12	0	0,03	482,475	0	0,029	24	0	69,4	63,1	0,63	0,48	-
13.03.2025	13,019	0,007	434,89	0	0,059	425,647	0	0,058	24	0	68,5	61,2	0,63	0,48	-
14.03.2025	14,084	0,015	364,414	0	0,073	355,707	0	0,072	24	0	73,4	64	0,65	0,48	-
15.03.2025	13,581	0,017	337,999	0	0,06	329,755	0	0,059	24	0	74,2	64,4	0,65	0,47	-
16.03.2025	13,994	0,014	330,189	0	0,028	322,194	0	0,028	24	0	74	63,6	0,65	0,47	-
17.03.2025	14,793	0,007	340,161	0	0,047	331,722	0	0,046	24	0	75	64,4	0,65	0,47	-
18.03.2025	13,942	0,011	363,505	0	0,154	355,092	0	0,151	24	0	72,1	62,8	0,65	0,47	-
19.03.2025	14,082	0,037	394,175	0	0,073	385,296	0	0,072	24	0	71,1	62,4	0,65	0,47	-
20.03.2025	12,419	0,017	468,211	0	0,014	458,134	0	0,014	24	0	69,3	62,8	0,64	0,47	-
Итого:	387,44	0	12358,184	0	0,81	12075,004	0	0,797	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,538														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	10285,981	248151,985	0	28,941	242294,887	0	28,499	31129	11
20.03.2025	10673,421	260510,169	0	29,751	254369,889	0	29,295	31801	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:20:19